

MANGAUNG METROPOLITAANSE GEMEENTE

VERORDENING MET BETREKKING TOT BRANDBESTRYDINGSDIENSTE

AS GEPROMGLEERD in die Provinsiale Staatskoerant № 60 van Oktober 2013

TOELIGTING:

Woorde wat deurgeslaan word, bv. Plaaslik, dui op weglatings van bestaande verordening.

Woorde met 'n volstreepstreek, byvoorbeeld munisipaliteit, dui op invoegings in bestaande verordening.

VERORDENINGE VIR BRANDDIENSTE

INHOUD

DEEL 1

1. Definisies

DEEL II

ADMINISTRATIEWE BEPALINGS

2. Organisering van die diens

3. Bestuurdienstvoertuie

4. Voorgee dat u 'n lid is

5. Bevoegdhede van lede en aangewese beamptes

6. Dienstoerusting en mannekrag beskikbaar stel

DEEL III

BRANDBESKERMING EN BRANDBESTRYDING

7. Brandbare materiaal en vullis

8. Maak vure

9. Inspeksie van eiendomme en instruksies aan bewoners

10. Toeganklikheid van brandbestrydingstoerusting

11. Brandbeskermingsvereistes vir persele

12. Toegang vir brandbestrydings- en reddingsdoeleindes

13. Onderhoud en instandhouding van brandbestrydingstoerusting

14. Afzuigwaaierstelsels

15. Rationele ontwerpe

16. Noodontruimingsplanne

17. Sertifikate vir geskiktheid vir alle openbare geboue

18. Watertoevoer vir brandbestryding
19. Registrasie-aansoeke vir bestaande persele

DEEL IV

GEVAARLIKE GOEDERE

20. Aansoek om goedkeuring van planne
21. Uitreiking van registrasiesertifikate
22. Voorsiening van gevaarlike goedere
23. Vrystellings
24. Hernuwing van spuitpermitte en / of registrasiesertifikate
25. Tydelike opberging van gevaarlike goedere
26. Aflewering van gevaarlike goedere
27. Verbod op sekere aksies
28. "Geen rook" TEKEN nie
29. Brandbestrydingstoerusting en Brandbestrydingsinstallasies
30. Aanmelding van brande, ongelukke en storting
31. Monsterneming
32. Opgaartenks en toestelle wat verouderd geraak het
33. Installasie, oprigting, verwydering en sloping
34. Groep I gevaarlike goedere
35. Groep II gevaarlike goedere
36. Groep III gevaarlike goedere
37. Installasie van opgaartenk

DEEL V

VERVOER VAN GEVAARLIKE GOEDERE

38. Permit vir diensvervoer

DEEL VI

BERGKAMERS VIR GEVAARLIKE GOEDERE

39. Vereistes vir stoorkamers
40. Opberging van gevaarlike goedere

DEEL VII

SPUITVERFAKTIWITEITE

41. Registrasie van spuitverfkamers

42. Bou en ontwerp van spuitverfkamers

DEEL VIII

VERKOOP EN ONTLADING VAN VUURWERKE

43. Voorwaardes vir die verkoop, hantering en ontslag van vuurwerke

DEEL IX

DIERE

44. Hantering van diere tydens noodgevalle

DEEL IX

STRAWWE

45. Boetes vir oortredings

DEEL XI

ALGEMEEN

46. Betaling vir dienste

47. Vrystelling van betaling

48. Die werking van hierdie verordeninge in verhouding tot ander wette

49. Herroeping en wysiging

50. Kort titel

DEEL XII

BYLAE

Aanhangsel A Amptelike dokumente

Bylae B Noodontruimingsplanne

Bylae C Veiligheidsblad vir materiaalveiligheid

Aanhangsel D Kassie vir noodontruimingsplan

DEEL I

1. Definisies

(1) In hierdie verordeninge, tensy uit die samehang anders blyk, is -

"toegangsdeur" enige deur wat toegang bied tot 'n noodroete;

"aktiwiteit" enige werk wat uitgevoer moet word om 'n blusser, slangrol, brandinstallasie en / of diensinstallasie te toets, te onderhou, te vernuwe en / of te vervang;

"dier" enige dier wat vir huishoudelike of landboudoeleindes aangehou word binne die gebied van die munisipaliteit;

"gebou" sluit in -

(a) enige struktuur, hetsy tydelik of permanent, ongeag die materiaal wat tydens die oprigting daarvan gebruik is, opgerig of gebruik word vir of in verband met -

(i) die huisvesting of gerief van mense en diere;

(ii) die vervaardiging, verwerking, berging, vertoon of verkoop van enige goedere;

(iii) die verskaffing van enige diens;

(iv) die vernietiging of behandeling van vullis of ander afvalstowwe; en

(v) die verbouing van enige plant of gewas;

(b) enige muur, swembad, swembad, reservoir of brug, of enige ander struktuur wat daarmee verband hou;

(c) enige brandstofpomp of enige tenk wat daaraan gebruik word;

(d) enige deel van 'n gebou, met inbegrip van 'n gebou soos omskryf in paragraaf (a), (b) of (c); en

(e) enige fasiliteit of stelsel, of 'n gedeelte of 'n gedeelte daarvan, binne of buite, maar wat verband hou met 'n gebou, wat gebruik word vir die verskaffing van watertoevoer, dreinerings, riool, afvoer van stormwater, elektrisiteitsvoorsiening of ander soortgelyke diens ten opsigte van van die gebou;

"Boubeheerbeampte" die persoon wat ingevolge artikel 5 van die Wet op die Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 103 van 1977) aangestel is of geag word as 'n boubeheerbeampte aangestel te word;

"sertifikaat van aanstelling" 'n identiteitsdokument wat deur die brandweerhoof aan 'n lid uitgereik is;

"sertifikaat van geskiktheid" 'n sertifikaat beoog in artikel 20 van hierdie verordeninge, 'n sertifikaat deur die brandweerhoof uitgereik is in terme van brandverwante vereistes om 'n persoon te magtig om aangewese persele te beset (wat 'n openbare gebou is) dienooreenkomstig ;

"registrasiesertifikaat" 'n sertifikaat uitgereik deur die brandweerhoof ingevolge artikel 24 van hierdie verordeninge wat 'n persoon magtig om geregistreerde persele te beset, of om die perseel te gebruik vir spuitverfaktiwiteit of vir die stoor of hantering van gevaarlike goedere, deur aan alle brandverwante vereistes te voldoen.

"Brandweerhoof" die persoon wat deur die Raad aangestel is ingevolge artikel 5 (1) van die Wet op Brandweerdienste, nr. 99 van 1987), en sluit in elke lid wat enige bevoegdheid uitoefen of enige plig verrig wat deur die opperhoof gedelegeer word Brandweerman vir die lid ingevolge artikel 19 van die Wet, en sluit ook 'n waarnemende brandweerhoof in wat aangestel is ingevolge artikel 5 (3) van die Wet, en enige persoon wat optree in die posisie van die Brandweerhoof en "Brand: Hoof" het 'n ooreenstemmende betekenis;

"praktykkode" die praktykkode soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Standaarde, 1993 (Wet 29 van 1993);

"beheerkamer" 'n kamer op enige perseel wat spesifiek ontwerp, gebou en toegerus is om 'n noodsituasie in of op die betrokke perseel te koördineer en te beheer;

"Raad" die munisipale raad van die Mangaung Metropolitaanse munisipaliteit waarin die uitvoerende en wetgewende gesag van die munisipaliteit gevestig is, en wat die besluitnemingsliggaam van die munisipaliteit en sy afgevaardigdes is;

"gevaarlike goed": enige stof, mengsel van stowwe, produk of materiaal wat as 'n gevaarlike goedere van Groep I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII of IX verklaar is ingevolge artikel 2 (1) van die Wet op gevaarlike stowwe, 1973;

"aangewese perseel" enige perseel wat deur die brandweerhoof aangewys is met die oog op 'n noodontruimingsplan soos beoog in artikel 16 van hierdie verordeninge;

"apparaat" enige voertuig, meganiese of elektriese werktuig, elektriese motor, masjien, instrument, apparaat of ander werktuig waarvan die hele of enige onderdeel gebruik word of in staat is om te gebruik vir, in of in verband met die vervaardiging, behandeling voorsiening, aflewering, aflewering, verpakking, etikettering, opberging, vervoer, laai en aflaai, hantering, voorbereiding, bediening of toediening van enige gegroepeerde gevaarlike goed, en sluit enige afleweringpomp, vulapparaat, spuitverfapparaat en meganiese takel in;

"ontlading" die aansteek of aktivering van enige vuurwerke hoegenaamd;

"afstand wat afgelê moet word" die afstand wat 'n persoon in normale omstandighede sou moes aflê om 'n kamer te verlaat, gemeet vanaf die verste punt in die kamer;

"storting", met betrekking tot 'n gegroepeerde gevaarlike goed, beteken om daardie stof neer te sit, af te gooi, te mors of vry te laat (ongeach of die betrokke stof in 'n houer toegemaak is), of om dit te laat afgee, af te laai, te ontslaan, gemors of vrygelaat, of om dit op so 'n manier of plek, onder sulke omstandighede of vir so 'n tydperk, te deponeer, te ontslaan, te mors of vry te laat, of om dit te laat of toe te laat dat dit gestort, ontslaan, gemors of vrygelaat word in 'n manier wat redelikerwys dui op die bedoeling om die stof te laat vaar of weg te gooi, en "storting", "mors" en "stort in" het 'n ooreenstemmende betekenis;

"noodgeval" 'n voorval of gebeurtenis wat 'n ernstige bedreiging vir enige persoon, omgewing of eiendom inhou of kan inhou, en "noodsituasie" het 'n ooreenstemmende betekenis;

"noodontruimingsplan" 'n skriftelike prosedure en 'n stel gedetailleerde planne soos beoog in Aanhangel B by hierdie verordeninge;

"noodroete" die deel van 'n ontsnappingsroete wat die inwoners van enige gebou beskerm teen vuur en wat lei na 'n ontsnappingsdeur;

"ontsnappingsdeur" die deur in 'n ontsnappingsroete wat op grondvlak direk na 'n straat of openbare plek lei of na enige goedgekeurde oop ruimte wat na 'n straat of openbare plek lei;

"ontsnaproete" die hele reispad vanaf die verste punt in enige kamer in 'n gebou na die naaste ontsnappingsdeur;

"plofstof (s)" beteken plofstof soos gedefinieer in die Wet op Plofstof, Nr. 15 van 2003 (die Wet op Plofstof) en enige regulasies uitgevaardig kragtens die Wet

"fasiliteit" enige opgaartenk, hetsy bogronds of onder die grond, of enige vervoerbare of hervulbare houer wat gebruik kan word vir die hou van gevaarlike goedere, en sluit die brandstoftenk van 'n motorvoertuig, vliegtuig, vaartuig, skip of boot in;

"brandgebied" die jurisdiksiegebied van die Raad waarin voorsiening gemaak word vir brandbeskerming soos omskryf in SANS 10090;

"brandbestrydingstoerusting" enige draagbare brandblusser, mobiele brandblusser, slangrol of brandkraan;

"brandinstallasie" enige waterinstallasie wat water vervoer slegs vir brandbestryding;

"brandrisikokategorie": 'n brandgebied wat in subgebiede verdeel word, wat in een van die volgende kategorieë vir brandrisiko val:

Kategorie A: Sentrale sakegebiede en uitgebreide handels- en nywerheidsgebiede wat gewoonlik in stede en groot dorpe voorkom (gebiede waar die gevaar vir lewe en eiendom waarskynlik groot sal wees as gevolg van die voorkoms en verspreiding van brand).

Kategorie B: Beperkte sentrale sakegebiede, kleiner handels- of nywerheidsgebiede wat normaalweg met klein dorpie en gedentraliseerde gebiede van stede en groot dorpe geassosieer word (gebiede waar die gevaar vir lewens en eiendom waarskynlik matig kan wees as gevolg van die voorkoms en verspreiding van brand).

Kategorie C: Residensiële gebiede met konvensionele konstruksie.

Kategorie D: Landelike risiko's van beperkte geboue en afgeleë van stedelike gebiede.

Kategorie E: Spesiale risiko's. Individuele risiko's wat 'n voorafbepaalde bywoning vereis bo en behalwe die oorheersende risikokategorie in 'n gebied. Dit sluit groot winkelsentrums, informele nedersettings, hawens, hospitale, gevangnisse, groot lughawegeboue, hoë geboue en petrochemiese aanlegte in.

OPMERKING: hoë geboue, soos omskryf in SANS 10400, maak 'n integrale deel uit van sentrale sakegebiede en sal dus opgeneem word in kategorie A. Geboue met groot brandveiligheidstekorte kan egter as spesiale risiko's geklassifiseer word.

"vuurwerke" beteken plofstof onder Klas 7, Afdeling 2, slegs winkelgoedere, soos beoog in Regulasie 9.1 onder die Wet op Plofstof, 1956 (Wet 26 van 1956);

gevaarlike stof "beteken enige gevaarlike stof beoog in die Wet op Gevaarlike Stowwe, nr. 15 van 1973, enige regulasies uitgevaardig ingevolge daardie Wet."

"Vloeibare petroleumgas" 'n mengsel van ligte koolwaterstowwe (hoofsaaklik propaan, propeen, butaan, buteen) wat gasvormig is onder omstandighede van omgewingstemperatuur en -druk en wat in 'n vloeibare toestand gehou word deur 'n drukverhoging of verlaging van die temperatuur. '

"lid" 'n lid van die Diens soos beoog in artikel 6 en 6A (5) van die Wet op Brandweerdienste, 1987;

"Munisipaliteit" die Mangaung Metropolitaanse munisipaliteit, en waarna verwys word as -

(a) 'n entiteit, die Mangaung Metropolitaanse munisipaliteit soos beskryf in artikel 2 van die stelselwet; en

(b) 'n geografiese gebied, die munisipale gebied van die Mangaung Metropolitaanse Munisipaliteit soos bepaal ingevolge die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Afbakening, 1998 (Wet No 27 van 1998)

"Nasionale Bouregulasies" die Nasionale Bouregulasies uitgevaardig ingevolge artikel 17 van die Wet en gelees te word tesame met die Boustandaardwet 103 van 1977 soos gewysig;

"bewoning", met betrekking tot enige openbare gebou, die vergadering van mense in of op sodanige perseel "okkupeerder" enige persoon wat enige perseel bewoon of beheer oor dit;

"eienaar", met betrekking tot grond of perseel, die geregistreerde eienaar van die grond of perseel, en sluit in enige persoon wat die huur of wins uit die grond of perseel ontvang, hetsy vir sy / haar eie rekening of as agent, en met betrekking tot 'n deeltitelskema ingevolge die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet 95 van 1986), vir die doeleindes van artikel 18 van die Wet op Brandweerdienste, 1987, die regs persoon soos beoog in die Wet op Deeltitels, 1986, en in die geval van 'n bestorwe of insolvente boedel, die eksekuteur of die kurator onderskeidelik;

"perseel" grond, 'n gebou of ander konstruksie of struktuur, of enige deel daarvan, en sluit in:

(a) 'n trein, boot, skip, vliegtuig of ander voertuig, uitgesluit, waar van toepassing, die brandstoftenk van so 'n voertuig; en

(b) enige gebou of kamer waarin plofstof geberg, bewaar of hanteer word

"openbare gebou" enige gebou waar mense bymekaarkom om teater- en operale opvoerings, orkestrale en kooruitvoerings, en kinematografiese vertonings te besigtig, of om binnenshuise sportaktiwiteite by te woon of daaraan deel te neem, met inbegrip van enige plek waar mense dans of oefen of enige liggaamlike aktiwiteit uitvoer;

"openbare plek" enige paadjie, straat, looppad, sypaadjie, park, rusplek of ander plek waar die publiek toegang tot ongemagtigde of onbelemmerde toegang het;

"rasionele ontwerp" soos omskryf in SANS 10400;

"Riglyne" beteken Riglyne vir die verskaffing van ingenieursdienste en geriewe

"geregistreerde perseel" enige perseel waarvoor 'n registrasiesertifikaat uitgereik is,

"kamer" enige kamer of ander afskorting in 'n gebou;

"SANS" die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaard wat deur die Suid-Afrikaanse Buro vir standarde bepaal en goedgekeur word;

"Diens" die brandweerdienst wat deur die Raad ingestel is soos beoog in artikel 1 van die Wet op Brandweerdienste, 1987;

"Bespuiting" beteken om enige gevaarlike stof te spuit, te bedek, te bedek of op 'n epoksiedeksel te spuit, en bespuiting het 'n soortgelyke betekenis; "diensinstallasie" enige outomatiese blusinstallasie, brandpompaansluiting, brandpomp, noodkrag- en / of bystandkragopwekker, brandopsporingstelsel, brandopsporingstelsel, brandalarmstelsel, noodbeligtingstelsel, kommunikasie-stelsel vir noodontruiming, meganiese ventilasieselsel, drukreguleringsstelsel, rookventilasieselsel, hysbakke en simboliese veiligheidstekens, en sluit rook- en branddeureenhede in;

"spuitpermit" 'n permit wat deur die brandweerhoof uitgereik is ingevolge artikel 45 (1) (a) van hierdie verordeninge;

"spuitkamer" enige kamer, gebou of struktuur wat ontwerp is, gebou, toegerus of opgerig is uitsluitlik vir die bespuiting of bedekking van voertuie, onderdele van voertuie, of enige ander

voorwerpe met gevaarlike goedere uit Groep III en / of kombinasies van gevaarlike goedere uit Groep III, of met enige ander stof, om 'n dekoratiewe en / of korrosiebestande laag te vorm, of vir enige doeleindes daaraan verbonde, en die "spuitkas" en "dompelbak", asook enige verwante proses wat elektrolise insluit, het 'n ooreenstemmende betekenis

"stoorkamer" 'n kamer wat gebou, toegerus en onderhou word soos beoog in artikel 43 van hierdie verordeninge;

"verdieping" die deel van 'n gebou wat tussen die bokant van enige vloer en die bokant van die vloer bo geleë is, of as daar geen vloer bo is nie, daardie gedeelte tussen die vloer en die plafon daarbo (enige mezzanine vloer, oop werkvloer, loopplank of galery word beskou as deel van die verdieping waarin dit geleë is): Met dien verstande dat, met betrekking tot 'n gebou -

(a) die grondverdieping word beskou as die verdieping waarin die ingang na die gebou is vanaf die vlak van die aangrensende grond, of, indien daar meer as een verdieping is, die onderste of onderste verdieping;

(b) 'n kelder sal beskou word as enige deel van die gebou wat onder die vlak van die grondverdieping is;

(c) 'n boonste verdieping sal beskou word as enige verdieping van die gebou wat bo die vlak van die grondverdieping is; en

(d) die hoogte, uitgedruk in verdiepings, sal beskou word as die aantal verdiepings wat alle verdiepings behalwe 'n kelder insluit;

"tydelike struktuur" enige struktuur wat blykbaar tydelik van aard is;

"voertuig" omvat 'n oplegger of sleepwa wat ten minste vier wiele met onafhanklike asse en veringstelsels het en aan 'n vragmotor-trekker of enige ander motorvoertuig vasgehaak kan word soos beoog in die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet 93 van 1996) ,;

DEEL II

ADMINISTRATIEWE BEPALINGS

ORGANISASIE VAN DIE DIENS

2. (1) Die Raad het 'n Brandweerdienst ingestel soos beoog in Artikel 3 van die Wet, soos gewysig,

(2) Die Raad hou die Diens binne sy gebied, wat insluit

(a) die aanstelling van 'n brandweerhoof en die nodige lede van die diens

(b) om toe te sien dat die lede en ander personeel behoorlik opgelei is;

(c) die verkryging van voertuie, masjinerie, toerusting, toestelle en toebehore om te verseker dat die diens effektief is en in staat is om sy doelwitte te bereik:

(i) die uitbreek of verspreiding van 'n brand te voorkom;

(ii) die bestryding of blus van 'n brand;

(iii) die beskerming van lewe of eiendom teen 'n brand of ander bedreigende gevaar;

(iv) die redding van lewens of eiendom van 'n brand of ander bedreigende gevaar;

(v) die uitvoering van enige ander funksie wat verband hou met enige van die aangeleenthede bedoel in subartikel 2 (c) (i) tot (iv).

3) Die brandweerhoof is in beheer van die daaglikse aangeleenthede en werking van die Diens.

(4) Die Raad kan, ingevolge 'n ooreenkoms soos beoog in artikel 12 van die Wet, sy diens binne of buite die munisipaliteit, of binne of buite die Vrystaat Provinsie, gebruik teen betaling van die tariewe soos bepaal deur die Raad vanaf van tyd tot tyd, of teen betaling ingevolge of op die voorwaardes vervat in die betrokke ooreenkoms.

BESTUURSDIENSVOERTUIG

3. (1) Enige lid mag, met die gesag van die brandweerhoof, 'n diensvoertuig bestuur indien hy of sy die toepaslike bestuurslisensie vir die betrokke voertuig het soos vereis deur die Nasionale Padverkeerswet, 1996.

OM AAN TE BEDIEN OM 'N LID TE WEES

4. (1) Niemand, behalwe 'n lid, mag enige amptelike klere, uniform of kenteken van die Diens dra nie, behalwe met die toestemming van die Brandweerhoof, wat toestemming vir 'n sekere tydperk of doel kan verleen;

(2) Niemand mag voorgee dat hy 'n lid van die Diens is nie;

(3) Iemand wat hom- of haarself as 'n lid verteenwoordig, moet homself, indien 'n lid dit versoek, identifiseer deur die betrokke aanstellingsertifikaat op te lewer.

BEVOEGDHEDE VAN LEDE EN AANGEWESSE BEAMPTES

5. (1) Elke lid van die Diens het al die bevoegdhede waarvoor die Wet voorsiening maak.

(2) 'n Aangewese beampte soos bedoel in subartikel (4) (a) kan -

(a) beslag lê op 'n sertifikaat van registrasie of spuitpermit waarvoor in hierdie verordeninge voorsiening gemaak word as die voorwaardes of onderskrywings in die dokument nie nagekom word nie, of as die lid redelike gronde het om te vermoed dat ongemagtigde veranderinge is aan die dokument gemaak;

(b) die tersaaklike vervolging instel in verband met enige oortreding van hierdie of enige ander afdeling van hierdie verordeninge of die vervolging laat instel, na gelang van die geval; en

(c) beslag lê op enigiets (hierna 'n voorwerp "genoem) op enige perseel wat verband hou met 'n spuitpermit, sertifikaat van registrasie of 'n sertifikaat van geskiktheid en moet 'n voorwerp verwyder of 'n voorwerp laat verwyder na 'n plek van veilige bewaring: Met die verstaande dat die beslaglegging stel geen persoon vry van enige ander bepalings van hierdie verordeninge nie: Met die verstaande dat die beslaglegging volgens die volgende voorwaardes geskied:

(i) Amptelike bewys van beslaglegging moet uitgereik word aan die persoon van wie die voorwerp in beslag geneem is, tesame met 'n beskrywing van 'n voorwerp.

(iii) Nadat 'n nakomingskennisgewing ingevolge die Akteur uitgereik is, is hierdie verordeninge volledig nagekom of nadat 'n vervolging ingestel en gefinaliseer is, na gelang van die geval, moet 'n voorwerp waarop beslag gelê is aan die persoon van wie besit geneem is onderworpe aan enige hofbevel.

(3) 'n Aangewese beampte wat ingevolge subartikel (2) op 'n voorwerp beslag lê, is nie aanspreeklik vir enige skade of verlies soos bepaal in artikel 20 van die Wet nie.

(4) Enige lid kan enige gebou, perseel, pad, deurgang of plek wat hy of sy nodig ag, tydelik sluit of verseël in die belang van openbare veiligheid of om doeltreffend 'n brand te bestry of enige ander noodgeval te hanteer wat aanleiding kan gee tot 'n brand, ontploffing of ander lewensgevaar of ledemaat, en die lid mag, met behulp van nie meer geweld as wat redelikerwys nodig is nie, enige persoon wat weier om die gebou, perseel, pad, deurgang of plek te verlaat, verwyder nadat dit deur die lid versoek is om so te doen.

5) (a) Aangewese beamptes moet as vredesbeamptes aangestel word en as sodanig aangewys word.

(b) Alle aangewese beamptes het die mag -

(i) ingevolge die bepalings van artikel 56, gelees met artikel 57, van die Strafproseswet, 1977 (Wet 51 van 1977), om dagvaarding uit te reik;

(ii) ingevolge die bepalings van artikel 341 van die Strafproseswet, 1977, om kennisgewings uit te reik;

(iii) ingevolge die bepalings van artikel 44 van die Strafproseswet, 1977, 'n lasbrief vir arrestasie uit te reik;

(iv) ingevolge die bepalings van artikel 41 van die Strafproseswet, 1977, om sekere persone vir hul name en adresse te versoek en om persone in hegtenis te neem sonder 'n lasbrief vir inhegtenisneming indien dit daartoe gemagtig is; en

(v) ingevolge die bepalings van artikel 54 van die Strafproseswet, 1977, dagvaarding uit te dien ten einde die bywoning van die beskuldigde in 'n landdroshof te verseker.

DIENSTOESTELLE EN PERSONEEL BESKIKBAAR

6. (1) Na goed denke van die brandweerhoof, kan die diens op versoek van iemand of persoon en volgens die tariewe wat die Raad van tyd tot tyd bepaal, enige toerusting of personeel tot sy beskikking gebruik om diens te lewer in verband met die doelstellings van die Diens.

(2) Die genoemde toerusting of personeel kan summier onttrek word indien die toerusting of personeel elders benodig word vir of in verband met 'n noodsituasie

DEEL III

BRANDBESKERMING EN BRANDBESTRYDING

BRANDBARE MATERIAAL EN VULLING

7. (1) Niemand mag enige brandbare materiaal van watter aard ook al opberg nie, of laat opberg of toelaat dat dit op so 'n manier, posisie en hoeveelheid gestoor word dat dit waarskynlik 'n brandgevaar inhou nie.

(2) Niemand mag toelaat dat gras, onkruid, riete, struike, bome of soortgelyke plantegroei op persele oorgroei tot so 'n mate dat dit 'n brandgevaar of 'n waarskynlike brandgevaar op sodanige perseel of op enige aangrensende perseel enige ander persoon se eiendom.

(3) 'n Aangewese beampte kan, voortspruitend uit 'n voorwaarde in hierdie artikel bedoel, 'n nakomingskennisgewing aan die okkupeerder van die perseel bedien om die toestand reg te stel.

(4) Versuim om te voldoen aan 'n nakomingskennisgewing wat ingevolge subartikel (3) uitgereik is, is 'n oortreding van hierdie verordeninge.

BRANDE TE MAAK

8. (1) Niemand mag, behoudens die bepalings van die Veld- en Bosbrandwet, 1998 (Wet 101 van 1998) binne die munisipaliteit, 'n oop, onbeheerbare of onbewaakte vuur maak of toelaat dat 'n brand in so 'n plaas of op sodanige wyse dat dit 'n werklike of potensieel werklike bedreiging vir enige mens, dier, gebou, perseel of ander eiendom inhou: Met dien verstande dat hierdie verbod nie van toepassing is op -

(a) 'n vuur in 'n kaggel of braaier wat in 'n doel gebou is, wat 'n integrale deel van 'n struktuur is;

(b) 'n vuur vir die voorbereiding van voedsel op privaat persele of persele wat vir daardie doel afgesonder is; en

(c) 'n apparaat vir die bereiding van voedsel wat deur elektrisiteit of vloeibare petroleumgas verhit word en so geïnstalleer is dat die toestel geen lewensgevaar of eiendom op enige perseel inhou nie.

(2) Niemand mag vullis, hout, strooi of ander brandbare materiaal verbrand of dit binne die munisipaliteit laat verbrand nie, behoudens die bepalings van subartikel (1).

INSPEKSIE VAN EIENDOMME EN INSTRUKSIES AAN BETREKKERS

9. (1) Enige aangewese beampte beoog in artikel 5 van hierdie verordeninge mag, by die uitvoering van alle magte wat ingevolge toepaslike en toepaslike wetgewing gedelegeer word, enige perseel betree op enige redelike tyd om inspeksies uit te voer om te bepaal of daar brand is noodgevalle, gevaarlike goedere of ander gevaar op die perseel.

(2) 'n Aangewese beampte kan, voortspruitend uit 'n voorwaarde bedoel in subartikel (1), 'n kennisgewing van voldoening aan die okkupeerder van die perseel of enige ander perseel bedien om die toestand op die perseel reg te stel.

(3) Die Brandweerhoof kan na ontvangs van 'n skriftelike aansoek daartoe die bepalings van 'n voldoeningkennisgewing wat ingevolge hierdie afdeling uitgereik is, wysig.

TOEGANKLIKHEID VAN INSTALLASIES VIR BRANDBESTRYDING EN BRANDBESTRYDING

10. (1) Brandbestrydingstoerusting en brandbestrydingsinstallasies moet so geïnstalleer word dat dit te alle tye maklik toeganklik is.

(2) Iemand wat, op watter manier ook al, brandbestrydingstoerusting of brandbestrydingsinstallasies veroorsaak of toelaat dat dit nie maklik toeganklik is nie, is skuldig aan 'n misdryf.

(3) Niemand mag brandbestrydingstoerusting gebruik wat in enige gebou geïnstalleer is of op enige perseel voorsien word vir enige ander doel as die bestryding of blus van 'n brand nie.

VEREISTES VIR BRANDBESKERMING

11. (1) As oorbodige water onvermydelik in 'n kelder stort of om watter rede ook al versamel word tydens brandblusaktiwiteite, moet voldoende middele voorsien word om die water wat aldus gemors of versamel is, na 'n stormwaterafvoer te vervoer
- (2) Geen hoë- of lae-spanning transformatorruimte (s) in enige gebou mag op enige ander vlak as die grondvlak geleë wees nie: Met dien verstande dat -
- (a) die toegang tot die transformatorkamer (s) aan die buitekant van die gebou geleë is; en
- (b) voorsiening gemaak word vir voldoende toegang tot die transformatorkamer (s) vir brandbestrydingsaktiwiteite of instandhouding.
- (3) Wanneer 'n goedgekeurde sprinkelstelsel benodig word, moet die sprinkelstelsel beplan word, ontwerp en geïnstalleer word volgens SANS 10287 vir outomatiese sprinkelinstallasies en tot bevrediging van die brandweerhoof.
- (4) Iemand wat versuim om aan enige van die bepalings van subartikels (1) (2) of (3) te voldoen waar die bepalings met betrekking tot brandbeskermingsaangeleenthede verband hou, is skuldig aan 'n oortreding van hierdie verordeninge

TOEGANG VIR BRANDBESTRYDING EN REDDINGSDOELEINDES

12. Alle persele in die munisipaliteit moet beplan, ontwerp en gebou word om te verseker dat - (1) indien 'n gebou nie aan die straat front nie, 'n toegangspad beskikbaar is, waarvan die afmetings en dra vermoë geskik moet wees die brandweerwaens wat deur die Diens gebruik word met spesifieke verwysing na die lengte, breedte en tonnemaat van die brandweerwaens: Met dien verstande dat die afmetings gelyk moet wees aan die grootste brandweerwa wat waarskynlik op die betrokke perseel gebruik gaan word; en
- (2) wanneer enige ingangsboog oor 'n oprit na 'n perseel strek, moet die afmeting van die opening van die boog minstens 3,5 m breed en 4,2 m hoog wees en mag daar niks wees wat die opening belemmer nie: Met dien verstande dat indien die afmetings van die ingangsboog kleiner is, moet 'n ander toegangs- of dienshek na die perseel voorsien word, wat toegang tot die poort tot 3, 5 m kan oopmaak.

ONDERHOUD EN ONDERHOUD VAN INSTALLASIES VIR BRANDBESTRYDING

13. (1) Die eienaar van enige perseel moet toesien dat -
- (a) alle brandbestrydingstoerusting en brandbestrydingsinstallasies wat op of in verband met die perseel voorsien of geïnstalleer is, in 'n goeie werkende toestand gehou word deur 'n bekwame persoon of firma wat deur die SABS goedgekeur is soos beoog in SANS 1475 en geregistreer is in bepalings van SANS 1475;
- (b) draagbare en mobiele brandblussers en slanghaspels word onderhou en onderhou in ooreenstemming met die bepalings van SANS 10105 en SANS 1475;
- (c) brandbestrydingsinstallasies word geïnspekteer en onderhou deur 'n geregistreerde persoon in ooreenstemming met die spesifikasies van die vervaardigers van die installasies. (2) Iemand wat enige brandbestrydingsinstallasie inspekteer, bedien, vernuwe, vervang of herstel, moet -
- (a) na voltooiing van die werk, bevestig dat die brandbestrydingsinstallasie ten volle funksioneer; en

(b) die brandweerhoof onmiddellik skriftelik in kennis stel indien hy bevind dat die brandbestrydingsinstallasie nie, om watter rede ook al, maklik in sy funksionele toestand herstel kan word nie.

(3) Die eienaar van 'n perseel moet 'n omvattende diensrekord hou van alle brandbestrydingstoerusting en brandbestrydingsinstallasies op sy perseel en die rekord aan die brandweerhoof voorlê op versoek van 'n aangewese beampte.

UITTREKERVENTILATORSTELSELS

14. (1) Afzuigwaaierstelsels en verwante kanale of soortgelyke skoorsteenstelsels moet so ontwerp en geïnstalleer word dat voldoende toegang (wat duidelik gemerk is) verleen word vir probleemvrye inspeksie en instandhouding van en herstelwerk aan die betrokke meganismes.

(2) Elke filter, demper, skerm of kanaal wat 'n integrale deel vorm van 'n stelsel in subartikel (1) bedoel, moet gereeld skoongemaak, onderhou en gekontroleer word om te verseker dat vetterige residue of enige ander brandbare residue nie ophoop nie.

(3) Die leiding en afvoer van enige stelsel in subartikel (1) bedoel, moet so geïnstalleer word dat dit geen brandgevaar of waarskynlike brandgevaar vir enige perseel of eiendom inhou nie.

Rasionele ontwerpe

15. (1) Die konstruksie, ontwerp en / of oprigting van -

(a) hangars;

(b) helipads;

(c) graansilo's;

(d) atriums;

(e) lugverkeersleeftorings; en

(f) enige ander struktuur of gebou wat na goeddunke van die brandweerhoof geïdentifiseer word, in die munisipaliteit moet voldoen aan 'n aanvaarbare rasonale ontwerp, ingedien en goedgekeur deur die brandweerhoof, wat voldoen aan al die toepaslike vereistes van Regulasie T1 (1) van die Nasionale Bouregulasies.

(2) Behoudens die bepalings van subartikel (1), moet daar ook voorsiening gemaak word in die geval van hangars of helikoptervlakke, vir -

(a) die dreinerings van enige vloeistof vanaf die vloer van die hangar of helikopter en / of nader aan die hangar;

(b) die geleiding van enige vloeistof na 'n dreineringsgebied wat effektief met 'n skeidingsput verbind is;

(c) die voorkoming van verspreiding van vloeistowwe vanaf die vloer van die hangar of helikopterplaas na enige kamers, aangrensende geboue of na die buitekant van die hangar; en

(d) aardtoestelle vir die aflaaier van statiese elektrisiteit.

EVAKUERINGSPLANNE NOOD

16. (1) Die eienaar of okkupeerder van aangewese persele moet -

(a) binne dertig dae nadat die perseel deur die brandweerhoof aangewys is, 'n omvattende noodontruimingsplan vir die perseel in drievoud opstel, en moet dit gereed wees vir inspeksie en goedkeuring deur die brandweerhoof, welke plan moet wees in ooreenstemming met die riglyne voorgeskryf in Aanhangsel B tot hierdie verordeninge;

(b) 'n interne noodkomitee uit die interne personeel en besetters saamstel om te help met die beplanning en organisering van 'n brandbeskermingsprogram, wat gereelde, geskeduleerde brandontruimingsoefeninge op die perseel insluit;

(c) toesien dat -

(i) die noodontruimingsplan hersien en bygewerk word wanneer die vloeruitleg verander of wanneer die brandweerhoof hersiening of opdatering benodig, maar in elk geval minstens elke twaalf maande;

(ii) opgedateerde rekords van hersiene noodontruimingsplanne, brandbeskermingsprogramme, ontruimingsoefeninge en verwante dokumente word te alle tye gehou en onderhou; en

(iii) die noodontruimingsplan en relevante dokumente te alle tye in 'n beheerkamer beskikbaar is vir inspeksie deur die brandweerhoof; en

(d) 'n voorafbepaalde plek van veiligheid buite, maar in die omgewing van die aangewese perseel, waar besetters tydens 'n noodsituasie kan saamtrek, identifiseer met die doel om 'n lys van oorlewendes op te stel.

(e) 'n EEP-kassie (noodontruimingsplan), soos beskryf in Aanhangsel C, moet op 'n prominente plek by die hoofingang van die perseel geïnstalleer word.

(2) Die brandweerhoof kan van tyd tot tyd -

(a) riglyne verskaf vir die opdatering of wysiging van 'n noodontruimingsplan;

(b) die eienaar of okkupeerder van aangewese persele skriftelik opdrag gee om sulke brandbeskermingsprogramme te implementeer wat, na die mening van die brandweerhoof, nodig is om die veiligheid van die bewoners van die aangewese perseel te verseker; en

(c) vereis dat die eienaar of okkupeerder van 'n aangewese perseel aan die brandweerhoof 'n gewaarmerkte afskrif van enige noodontruimingsplan en relevante dokumente moet voorsien op die dag en op die tyd en plek wat die brandweer bepaal.

(3) Die brandweerhoof kan by skriftelike kennisgewing aan die eienaar of okkupeerder enige perseel aanwys as perseel wat 'n noodontruimingsplan benodig.

(4) Iemand wat nie aan die bepalinge van hierdie artikel voldoen nie, is skuldig aan 'n misdryf.

(5) Niemand mag veroorsaak of toelaat dat enige ontsnappingsroete of enige noodroete minder effektief gemaak word of op enige manier belemmer word wat die ontsnapping van iemand in die geval van brand of enige ander noodgeval kan belemmer of voorkom nie.

SERTIFIKATE VAN GESKIKTHEID VIR ALLE OPENBARE GEBOUE

17. (1) Die eienaar van 'n openbare gebou, of van 'n tydelike struktuur wat opgerig is of bedoel is om openbare byeenkomste te hou, moet skriftelik by die brandweerhoof aansoek doen om 'n sertifikaat

vir elke soort byeenkoms of vir die verrigtinge wat in die perseel of struktuur beoog word, en moet die gelde betaal, soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal, wanneer die aansoekvorm ingedien word soos aangedui in Aanhangsel A by hierdie verordeninge.

(2) Geen geskikheidsertifikaat sal vir 'n openbare gebou uitgereik word nie, tensy daar aan al die toepaslike bepalings van hierdie verordeninge voldoen is.

(3) 'n Sertifikaat wat aan die eienaar van 'n openbare gebou uitgereik is, sal met die volgende inligting onderskryf word, waar van toepassing:

(a) Die handelsnaam en straatadres van elke okkupeerder

(b) Die tipe aktiwiteit van elke okkupeerder

(c) Die naam van die persone op die uitvoerende gesag

(d) Die toelaatbare aantal mense in verhouding tot die bruikbare vloeroppervlakte

(e) Die aantal ontsnapdeure en hul breedtes

(f) 'n Kansellasieklousule indien enige toepaslike bepaling van hierdie verordeninge buite rekening gelaat word

(g) Die verpligting van die houer van die sertifikaat om -

(i) die sertifikaat te alle tye prominent op die perseel vertoon; en

(ii) die sertifikaat te alle tye in 'n leesbare toestand hou

(h) 'n Datum, jaar en reeksnommer

(i) Die vervaldatum van die sertifikaat

(4) 'n Sertifikaat van geskiktheid is nie nodig vir 'n openbare gebou wat wettiglik opgerig is met die aanvang van hierdie verordeninge nie.

(5) As die handelsnaam van 'n openbare gebou verander, moet die houer van die geskikheidsertifikaat toesien dat die verandering onmiddellik en skriftelik onder die brandweerhoof onder die aandag gebring word.

(6) Geen geskikheidsertifikaat sal, na gelang van die geval, uitgereik of hernu word nie, tensy en totdat die Raad dit doen

(a) in besit is van 'n stel planne bedoel in artikel 11 van hierdie verordeninge en goedgekeur deur die brandweerhoof; en

b) die voorgeskrewe aansoekvorm in Bylae A by hierdie verordeninge ontvang het, wat volledig en korrek ingevul is.

(7) Die houer van 'n geskikheidsertifikaat moet toesien dat hy of sy te alle tye 'n geldige sertifikaat van geskiktheid het.

(8) (a) Enige uitbreiding of verwydering van of verandering in enigiets met betrekking tot of in verband met persele waarvoor 'n sertifikaat van 'n geskiktheid uitgereik is, sal daartoe lei dat die sertifikaat, met inbegrip van enige ander magtiging wat in bepalings van hierdie verordeninge.

(b) Die bepalings van hierdie subartikel is nie van toepassing op enige aksie wat lei tot die tydelike verwydering van iets ten einde herstelwerk of vervangings ten opsigte van die perseel uit te voer nie.

(9) Die eienaar moet op of voor die eerste werksdag van die maand waarin die permit van elke jaar verstryk, tesame met die voorgeskrewe gelde, soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal, 'n aansoek om die hernuwing van die sertifikaat indien geskik vir die brandweerhoof op die voorgeskrewe vorm: Met dien verstande dat indien die brandweerhoof om een of ander rede planne van die betrokke perseel benodig vir die doeleindes van die hernuwingsaansoek, die planne die aansoek moet vergesel.

(10) Iemand wat versuim om aan die bepalings van hierdie artikel te voldoen, of wat 'n geskikheidsertifikaat verander of probeer verander, of wetend toelaat dat die sertifikaat verander word, is skuldig aan 'n misdryf.

WATERVOORSIENING VIR BRANDBESTRYDING

18. (1) Elke persoon wat 'n gemeente ontwikkel of herontwikkel, moet:

(a) daardie dorp ontwerp en ontwikkel met voldoende watertoevoer vir brandbestrydingsdoeleindes deur lede van die Diens soos gespesifiseer in:

(i) SANS 10090 (Gemeenskapsbeskerming teen brand); en

(ii) die riglyne

(b) die posisie van alle brandkrane op 'n plan vir operasionele gebruik deur die Diens uitstippel;

(c) alle brandkraan spasieer volgens SANS 10090 (Gemeenskapsbeskerming teen brand), SANS 11200 en die spesifikasies van die Riglyne

(d) in die geval dat 'n risikogebied so ontwikkel of herontwikkel word dat die risikogebied in 'n hoër risikokategorie val, die waterretikulasie onverwyld aanpas volgens die bepalings van subparagrafe (a) tot (c),

(2) Niemand mag 'n wateraansluiting op die waternetstelsel van die Raad verkry nie, tensy brandbeskermingsplanne vir die perseel, soos beoog in Regulasie A9 van die Nasionale Bouregulasies, deur die brandweerhoof goedgekeur is.

(3) Elke persoon of eienaar van 'n perseel wat 'n wateraansluiting op die waternetstelsel van die Raad benodig, moet -

(a) as die perseel deur 'n sproeierinstallasie beskerm word, sorg dat-

i. die verbinding word bereken en ontwerp vir elke sprinkelinstallasie in ooreenstemming met 'n rasionele ontwerp soos beoog in die Nasionale Wet op die Bouregulasies en Boustandaarde, en

ii. die grootte, afleweringdruk en vloei van die wateraansluiting word vooraf deur die verantwoordelike ingenieur bereken;

(b) indien die brandweerhoof 'n groter wateraansluiting vir die perseel benodig om te verseker dat brandbestrydingstoerusting funksioneer in ooreenstemming met die toepaslike ontwerpvereistes soos uiteengesit in Deel W van SANS 10400, moet die eienaar van die perseel die groter wateraansluiting; en

(c) verseker dat die grootte, werkdruk en afleweringvloei van enige watertoevoer, uitgesluit 'n watertoevoer soos beoog in subartikel (5) (a), bereken en ontwerp moet word volgens die bepalings van Deel W van SANS 10400 en SANS 10252 , Deel 1.

AANSOEKE OM REGISTRASIE VIR BESTAANDE PERSELE

19. As 'n eienaar die vloer-uitleg van 'n bestaande gebou wat wettig opgerig en gebruik is, herbou, verander, uitbrei of verander, of as die eienaarskap of beheer van die perseel verander, word daar geen bestaande sertifikaat van geskiktheid, registrasiesertifikaat of spuitpermit nie, soos voorgeskryf in Aanhangsel A by hierdie verordeninge, sal hernu word, tensy en totdat al die toepaslike bepalings van hierdie verordeninge rakende 'n oorspronklike aansoek nagekom is.

DEEL IV

GEVAARLIKE GOEDERE

AANSOEK OM GOEDKEURING VAN PLANNE

20. (1) Behoudens die bepalings van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 en die bepalings van die Regulasies vir die Groot Gevaarinstallasie, is elke eienaar van 'n perseel waarop 'n gebou is waarvoor 'n vloeruitleg verander, toevoeging , verandering, opgradering en of opknapping word beoog, of die eienaar van 'n perseel waarop grootmaat, bogrondse en ondergrondse installasies en enige ander strukture opgerig moet word vir die gebruik, berging of hantering van gevaarlike goedere of opgerig word in verband met sodanige gebruik, berging of hantering, moet planne in drievoud aan die Raad voorlê op die voorgeskrewe vorm wat verkrygbaar is by die kantoor van die boubeheerbeampte.

(2) Geen konstruksiewerk mag op enige perseel begin word nie, tensy die boukontraakteur in besit is van die betrokke planne wat amptelik gesertifiseer is soos aanbeveel vir goedkeuring deur die brandweerhoof en goedgekeur deur die Raad. Vir die duur van die konstruksiewerk op die perseel moet die betrokke planne ter insae beskikbaar wees deur die brandweerhoof.

(3) 'n MSDS (Veiligheidsdatblad), soos beskryf in Aanhangsel C, moet op 'n prominente plek geïnstalleer word by die hoofingang van die perseel.

(4) Enige eienaar van 'n perseel wat nie die bepalings van hierdie artikel nakom nie, of enige persoon wat namens die eienaar betrokke is by enige aktiwiteit soos bedoel in hierdie artikel en wat nie aan die bepalings van hierdie artikel voldoen nie, is skuldig aan 'n misdryf .

UITREIKING VAN REGISTRASIESERTIFIKATE

21. (1) Niemand mag op enige perseel hoeveelhede gevaarlike goedere wat gebruik word, hanteer of opberg bo die onderstaande hoeveelhede nie, of toelaat dat dit gebruik, hanteer of gestoor word nie, tensy en totdat die persoon in besit is van 'n sertifikaat registrasie soos bepaal in Aanhangsel A by hierdie verordeninge en uitgereik ten opsigte van die spesifieke hoeveelhede en toepaslike toestelle op goedgekeurde persele: Met dien verstande dat indien slegs een van die onderstaande groeperings op die perseel teenwoordig is en die toepaslike maksimum toelaatbare hoeveelheid nie oorskry word nie, is die bepalings van hierdie afdeling nie van toepassing nie:

Groep I: Plofstof

Vuurwerke Geen vrystelling nie

Soos bepaal in die plofstofregulasies uitgevaardig ingevolge die plofstofwet.

Groep II: Gasse

- 2.1 Ontvlambare gasse Die totale silindervolume mag nie meer as 100 kg wees nie
- 2.2 Nie-vlambare gasse Die totale silindervolume mag nie 333 kg oorskry nie
- 2.3 Giftige gasse Geen vrystelling nie

Groep III: Ontvlambare vloeistowwe

- 3.1 Met vlampte > 18 ° C Totale hoeveelheid mag nie 100 exceed oorskry nie
- 3.2 Met vlampte > 18 ° C Totale hoeveelheid mag nie maar <23 ° C oorskry 420 ℓ
- 3.3 Met vlampte > 23 ° C Totale hoeveelheid mag nie maar <61 ° C oorskry 1100 ℓ
- 3.4 Met vlampte > 61 ° C Totale hoeveelheid mag nie maar <100 ° C oorskry 1100 ℓ

Groep IV: Vlambare vaste stowwe

- 4.1 Brandbare vaste stowwe Totale hoeveelheid mag nie meer as 250 kg wees nie
- 4.2 Piroforiese stowwe Geen vrystelling nie
- 4.3 Waterreaktief Geen vrystellingsmiddels nie

Groep V: Oksideermiddels en organiese peroksiede

- 5.1 Oksideermiddel se totale hoeveelheid mag nie 200 kg oorskry nie
- 5.2 Groep I organiese Geen vrystellingsperoksiede in pakkies nie
- 5.3 Groep II organies Totale hoeveelheid mag nie peroksiede in pakkies oorskry 200 kg nie

Group VIII: Corrosive/caustic substances

- 8.1 Group I acids in packets Total quantity may not exceed 50 kg
- 8.2 Group II acids in packets Total quantity may not exceed 200 kg

Groep VI: Giftige / infektiewe stowwe

- 6.1 Groep I giftige stowwe Die totale hoeveelheid mag nie in pakkies meer as 5 kg wees nie
- 6.2 Groep II giftige stowwe Die totale hoeveelheid mag nie in pakkies meer wees as 50 kg nie
- 6.3 Groep III giftige stowwe Totale hoeveelheid mag nie in pakkies meer wees as 500 kg nie
- 6.4 Besmettingsmiddels Geen vrystelling nie

Groep VII: Radioaktiewe materiale Geen vrystelling nie

Groep VIII: Korrosiewe / bytende stowwe

- 8.1 Groep I-sure in pakkies Totale hoeveelheid mag nie 50 kg oorskry nie
- 8.2 Groep II-sure in pakkies Totale hoeveelheid mag nie meer as 200 kg wees nie
- 8.3 Groep III-sure in pakkies Die totale hoeveelheid mag nie meer as 1 000 kg wees nie
- 8.4 Groep I alkalies Totale hoeveelheid mag nie

stowwe in pakkies oorskry 50 kg

8.5 Groep II alkalies Totale hoeveelheid mag nie

stowwe in pakkies oorskry 200 kg

8.6 Groep III alkalies Totale hoeveelheid mag nie

stowwe in pakkies oorskry 1 000 kg

Groep IX: Diverse stowwe

9.1 Vloeistowwe Die totale hoeveelheid mag nie 210 exceed oorskry nie

9.2 Vaste stowwe Die totale hoeveelheid mag nie 210 kg oorskry nie

(2) Niemand mag, op enige ongeregisteerde perseel, enige van die gevaarlike goedere bedoel in subartikel (1) opberg, gebruik of hanteer nie, of dit laat stoor, gebruik of hanteer, of toelaat dat dit gestoor, gebruik of hanteer word nie, tensy die gevaarlike goedere op so 'n plek of op 'n manier geberg, gebruik of hanteer word om te verseker dat -

(a) geen gevaarlike goed of dampe van die stof in aanraking kom of waarskynlik met enige vuur, vlam, naakte lig of ander ontstekingsbron in aanraking kan kom wat die gevaarlike goed of dampe kan laat vlam vat nie; en

(b) die ontsnapping van mense of diere nie belemmer of belemmer word in die geval van 'n brand of 'n noodsituasie nie.

(3) Niemand mag op enige ongeregisteerde perseel gevaarlike goedere gebruik of hanteer nie, of dit laat gebruik of hanteer of toelaat dat dit op die perseel gebruik of hanteer word nie, behalwe op 'n geskikte plek buite die deur om te verseker dat enige dampe ontsnap vrylik, of in 'n behoorlike en natuurlik geventileerde kamer om te verseker dat enige dampe of gas nie in die kamer versamel nie maar effektief weggegooi word.

(4) Gevaarlike goedere mag slegs op ongeregisteerde persele geberg word as die gevaarlike goedere, indien dit nie gebruik word nie, in sterk, gemerkte houers geberg word wat dig verseël.

(5) Geen registrasiesertifikaat sal uitgereik word ten opsigte van persele vir die gebruik, hantering of opberging van gevaarlike goedere nie, tensy daar aan die toepaslike bepalings van hierdie verordeninge voldoen is en op die voorgeskrewe vorm 'n skriftelike aansoek om registrasie. , soos beskryf in Aanhangsel A by hierdie verordeninge, is tesame met die gelde wat die Raad van tyd tot tyd by wyse van besluit bepaal, by die brandweerhoof ingedien.

(6) Wanneer 'n sertifikaat van registrasie uitgereik word, moet die sertifikaat met die volgende voorwaardes onderskryf word, naamlik dat die sertifikaat -

(a) moet te alle tye in 'n weerbestande houer op 'n opvallende plek vertoon word op die perseel wat deur 'n lid van die Diens aangewys is;

(b) moet te alle tye in 'n leesbare toestand gehou word;

(c) moet die groepe en die hoeveelhede gevaarlike goedere waarvoor die perseel geregistreer is, weerspieël;

(d) moet die aantal bopgrondse en ondergrondse opgaartenks of opbergingsfasiliteite en die kapasiteit van elke sodanige opgaartenk of opbergingsaanleg weerspieël;

- (e) moet die aantal stoorkamers en die totale kapasiteit van elke stoorkamer weerspieël;
- (f) moet die aantal gasinstallasies, die tipe gasinstallasie en die totale volume en afleweringkapasiteit van elke installasie weerspieël;
- (g) moet die aantal stoorfasiliteite vir ander gevaarlike goedere spesifiseer en die volumes weerspieël wat vir elke fasiliteit bedoel is;
- (h) moet 'n reeksnommer weerspieël;
- (i) moet aandui of die uitreiking van sodanige sertifikaat permanent of tydelik is;
- (j) moet die geldigheidstydperk en die vervaldatum van die sertifikaat weerspieël: Met dien verstande dat die geldigheidstydperk slegs twaalf kalendermaande sal wees, bereken vanaf die datum van uitreiking, en die skriftelike aansoek om hernuwing van die sertifikaat die brandweerhoof bereik minstens een kalendermaand voor die vervaldatum;
- (k) nie van 'n perseel na 'n perseel oorgedra kan word nie;
- (l) moet, behoudens artikel 19 van hierdie verordeninge, van eienaar na eienaar en / of van beheer na beheer op dieselfde perseel oorgedra kan word: Met dien verstande dat -
 - (i) aansoek om sodanige oordrag word op die voorgeskrewe vorm by die brandweerhoof gedoen; of
 - (ii) indien die handelsnaam van die perseel verander, moet die houer van die spuitpermit of registrasiesertifikaat toesien dat die verandering onmiddellik onder die aandag van die brandweerhoof gebring word;
- (m) sal nie uitgereik word nie, tensy die brandweerhoof in besit is van 'n stel goedgekeurde planne soos vereis deur artikel 20 van hierdie verordeninge; en
- (n) sal nie uitgereik of hernu word nie, tensy die voorgeskrewe aansoekvorm volledig voltooi is en ingedien is.
- (7) (a) Enige persoon wat 'n wettige registrasiesertifikaat in sy of haar besit het, kan skriftelik op die voorgeskrewe vorm aansoek doen om die totale hoeveelheid gevaarlike goedere, vlambare vloeistowwe en die aantal ondergrondse tenks, stoorkamers, gasinstallasies en ander stoorareas aangepas volgens behoefte, en die vorm moet vergesel word van die voorgeskrewe fooi.
 - (b) Die brandweerhoof sal slegs 'n aansoek goedkeur indien die voorgestelde wysigings aan die bepalinge van hierdie verordeninge voldoen.
 - (c) As die aansoek goedgekeur word, moet die aansoeker sy of haar registrasiesertifikaat by die brandweerhoof indien vir wysiging.
- (8) Die houer van 'n registrasiesertifikaat moet toesien dat hy of sy te alle tye 'n geldige registrasiesertifikaat besit.
- (9) Niemand mag enige registrasiesertifikaat verander of probeer verander nie

VOORSIENING VAN GEVAARLIKE GOEDERE

22. (1) Geen persoon mag -

- (a) gevaarliker goedere as die hoeveelhede bedoel in artikel 21 (1) van hierdie verordeninge aan enige ongeregistreerde perseel lewer, of laat voorsien of toelaat dat dit voorsien word;

(b) meer gevaarlike goedere aflewer of aflewer as die hoeveelheid wat in die toepaslike registrasiesertifikaat of gevaarlike goedere van 'n ander groep as die in sodanige registrasiesertifikaat gespesifiseer is, aan enige perseel of persoon lewer, of dit laat aflewer of lewer of dit toelaat om afgelewer of voorsien word.

(2) Niemand mag enige houer met 'n gevaarlike goed hanteer op 'n manier wat die houer sal beskadig of beskadig nie, of toelaat dat die houer beskadig word nie

VRYSTELLINGS

23. (1) Ondanks andersluidende bepalings in hierdie verordeninge -

(a) brandbare vloeistowwe word nie geag opgeberg, hanteer of vervoer te word wanneer die vloeistowwe, vir normale gebruik, in die brandstoftenk van 'n motorvoertuig is nie;

(b) brandbare vloeistowwe word nie geag opgeberg, hanteer of vervoer te word as die vloeistowwe in die brandstoftenk van 'n stilstaande enjin is nie: Met dien verstande dat die volume van die brandstoftenk nie meer as 1 100 liter is nie en die brandstoftenk omring is deur 'n vloeistofvaste keermuur gevul met -

(i) granietballast met 'n nominale deursnee van minstens 40 mm; of

(ii) kwartsiet-ballast met 'n nominale deursnee van minstens 50 mm:

Met dien verstande dat die bodeloppervlakte die maksimum kapasiteit van die brandstoftenk moet bevat, plus 10% van die volume van die tenk.

HERNUWING VAN SPUITPERME EN SERTIFIKATE VAN REGISTRASIE

24. (1) Enige houer van 'n sertifikaat van registrasie of spuitpermit moet minstens dertig dae voor die vervaldatum van die permit 'n aansoek om hernuwing van die sertifikaat of permit op die voorgeskrewe vorm by die brandweerhoof indien, die vorm moet vergesel word van die gelde wat die Raad van tyd tot tyd bepaal: Met dien verstande dat die brandweerhoof addisionele of gewysigde planne van die betrokke perseel mag benodig vir hernuwingsdoeleindes.

(2) Die geldigheidstydperk is slegs twaalf kalendermaande, bereken vanaf die datum waarop die oorspronklike sertifikaat uitgereik is.

TYDELIKE STOORING VAN GEVAARLIKE GOEDERE

25. (1) Die brandweerhoof kan 'n tydelike sertifikaat van registrasie verleen vir 'n tydperk van hoogstens ses maande aan enigiemand wat om bona fide redes gevaarlike goedere op die perseel benodig as die hoeveelhede in artikel 21 beoog (1) van hierdie verordeninge: Met dien verstande dat -

(a) indien die gevaarlike goedere benodig word vir, of in verband met opgrawings, konstruksiewerk en padbou, moet die hoeveelheid beperk word tot 14 000 ℓ;

(b) 'n aansoek word op die voorgeskrewe vorm ingedien, vergesel van die gelde wat die Raad van tyd tot tyd bepaal, tesame met die planne wat deur artikel 20 van hierdie verordeninge vereis word; en

(c) die tydelike opberging volgens die diskresie van die brandweerhoof bepaal word.

(2) Iemand wie se aansoek om 'n tydelike opgaartenk goedgekeur word, moet toesien dat -

(a) die opgaartenk omring word deur 'n vloeistofbestande keermuur gevul met -

- (i) granietballast met 'n nominale deursnee van minstens 40 mm; of
- (ii) kwartsiet-ballast met 'n nominale deursnee van minstens 50 mm:

Met dien verstande dat die bodeloppervlakte die maksimum kapasiteit van die brandstoftenk moet bevat, plus 10% van die volume van die tenk.

- (b) daar voorsiening gemaak word vir die afloop van enige moontlike reënwater vanaf die keerwalle of aanhoudende walle;
- (c) die opgaartenk nie binne 5 m van enige erfgrens, gebou, uitgraving, pad of oprit opgerig word nie;
- (d) geen ontstekingsbron of potensiële ontsteking binne 5 m van die opgaartenk gebring word nie;
- (e) simboliese borde wat rook en oop vlamme verbied, ten minste 300 mm x 300 mm groot, word aan alle kante van die tydelike installasie aangebring; en
- (f) 'n minimum van 9 kg droë chemiese brandblussers word binne 10 m vanaf die tydelike installasie geïnstalleer.

- (3) Iemand wat nie aan die bepalings van hierdie artikel voldoen nie, is skuldig aan 'n misdryf

AFLEWERING VAN GEVAARLIKE GOEDERE

26. (1) Enige persoon wat gevaarlike goedere aan enige verskaffer of gebruiker aflewer -

- (a) mag nie tydens aflewering enige afleweringsvoertuig op of oor 'n sypaadjie of op of oorkant 'n openbare pad parkeer nie;
- (b) mag, tydens aflewering, geen afleweringslang op of oor 'n sypaadjie, openbare pad of ander perseel laat of deur of oor 'n gebou gaan of dit daar laat lê nie;
- (c) moet toesien dat 'n brandblusser van 9 kg droë chemiese middels tydens aflewering te alle tye gereed is;
- (d) moet toesien dat die afleweringsvoertuig tydens die oordrag van gevaarlike goedere geaard is met die stoortasiteit waarheen die gevaarlike goedere oorgedra word;
- (e) moet toesien dat die afleweringsvoertuig tydens aflewering in so 'n posisie is dat dit vinnig en maklik verwyder kan word in 'n noodsituasie sonder om die situasie te vererger;
- (f) moet toesien dat geen gevaarlike goed oorgedra word vanaf 'n afleweringsvoertuig na 'n fasiliteit wat lek of stukkend is nie; en
- (g) waar aflewering met 'n padtenkwa geskied, soos omskryf in die Padverkeerswet, moet daar voorsiening gemaak word om te verseker dat die afleweringsvoertuig nie noodgedwonge hoef terug te keer uit enige noodsituasie nie.

(2) Die eienaar van enige toestel wat gekoppel is aan of gebruik word vir die aflewering van 'n gevaarlike goed, moet toesien dat die toestel vir die spesifieke doel ontwerp is en in 'n veilige en goeie werkende toestand is.

(3) Die persoon in beheer van enige afleweringsproses van 'n gevaarlike goed, moet redelike voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat geen gevaarlike goed tydens aflewering op enige

oppervlak gemors word wanneer die stof van 'n afleweringvoertuig na 'n stoorfasiliteit oorgedra word nie.

(4) Niemand mag enige gevaarlike goed na 'n motorvoertuig, vliegtuig, vaartuigboot oordra terwyl die kragbron daarvan in werking is of die stof oordra nie.

(5) Niemand mag 'n gevaarlike goed na 'n vliegtuig oordra nie, tensy en totdat die vliegtuig met 'n aardkabel geaard is met die oordragstoestel.

VERBOD OP BEPAALDE OPTREDE

27. (1) Iemand wat gevaarlike goedere op 'n perseel opberg, gebruik of hanteer of dit laat bewaar, gebruik of hanteer of toelaat dat dit op die perseel geberg, gebruik of hanteer word -

(a) enigiets doen of toelaat dat enigiets gedoen word wat redelikerwys tot 'n brand of 'n ontploffing kan lei of veroorsaak nie; en

(b) enigiets doen of toelaat dat enige iets gedoen word wat die ontsnapping na veiligheid van enige mens of dier tydens 'n noodgeval kan belemmer nie.

(2) Niemand mag nie

(a) enige gevaarlike goed in enige boorgat, put, riool, afvoerstelsel of oppervlakwater stort of mors of toelaat dat dit gedoen word nie,

(b) weggooi of toelaat dat weggooi van gevaarlike goedere op enige ander manier as deur 'n organisasie wat daartoe toegegerus is, weggooi nie.

(c) enige vuur of enigiets anders wat 'n oop vlam voortbring of in staat is om 'n oop vlam te produseer, aansteek, gebruik of gebruik nie, of wat enige ander persoon daartoe toelaat nie, binne vyf meter van enige plek waar gevaarlike goedere gestoor word.

(d) enige toerusting in verband met gevaarlike goedere in enige keldervlak in 'n gebou gebruik of toelaat dat dit gebruik word nie, met uitsondering van 'n gassweisapparaat of gassnyapparaat met die uitsluitlike doel om die gebou in stand te hou,.

(e) terwyl enige ander persoon, behalwe die bestuurder of enige ander persoon wat verantwoordelik is vir die bus soos beoog in die Nasionale Padverkeerswet, in of op die bus is -

i. vul die brandstoftenk of laat dit vul, of

ii. enige gevaarlike goed in of op sodanige bus vervoer of toelaat, behalwe in die brandstoftenk daarvan,

(f) enige gevaarlike goedere aan enige perseel aflewer of aflewer of toelaat dat dit gelewer word nie, tensy die eienaar of persoon in beheer van die perseel in besit is van 'n geldige sertifikaat van registrasie.

"GEEN ROOK" TEKENS

28. Die eienaar van 'n gebou, waar vlambare of plofbare gevaarlike goedere gebruik, gestoor en hanteer word, moet in die betrokke gebiede simboliese tekens vertoon -

(a) rook en oop vlamme te verbied, wat voldoen aan SANS 1186 en van die toepaslike grootte is soos gespesifiseer deur die brandweerhoof, en

(b) prominent op gepaste plekke waar die teken duidelik waargeneem kan word

INSTALLASIES VIR BRANDBESTRYDING EN BRANDBESTRYDING

29. (1) Nieteenstaande andersluidende bepalings in hierdie verordeninge, die persoon aan wie die sertifikaat van registrasie ingevolge artikel 21 van hierdie verordening of 'n spuitpermit ingevolge artikel 42 (1) van hierdie verordening— wette uitgereik is, moet verseker dat alle persele waarop sodanige registrasiesertifikaat of spuitpermit van toepassing is, toegerus is met -

(a) draagbare brandblussers tot bevrediging van die brandweerhoof,

(b) slanghaspels tot bevrediging van die brandweerhoof

(c) brandkraan tot bevrediging van die brandweerhoof, en

(d) goedgekeurde sprinkelstelsels aan die brandweerhoof.

(2) Brandbestrydingstoerusting en brandbestrydingsinstallasies moet geïnspekteer en onderhou word deur 'n geregistreerde persoon volgens die spesifikasies van die vervaardigers van die toerusting tot bevrediging van die brandweerhoof.

(3) As brandbestrydingstoerusting nie prominent geïmponeer is nie, moet die posisie van die toerusting met simboliese veiligheidstekens tot bevrediging van die brandweerhoof aangedui word.

VERSLAGDOENING VAN BRANDE, ONGELUKKE EN DUMPING

30. (1) Die okkupeerder van enige perseel moet enige brand, ongeluk of storting met gevaarlike goed op die perseel wat skade aan eiendom, die ekologie of die omgewing of letsel aan mense of diere veroorsaak het, onmiddellik aan die brandweerhoof, wat op hul beurt voorvalle rakende die ekologie of die omgewing moet rapporteer aan die Raad se amptenaar verantwoordelik vir Omgewingsbestuur.

(2) Die brandweerhoof kan enige koste wat die munisipaliteit aangaan, verhaal van enige persoon wat skade, besoedeling veroorsaak,

MONSTERING

31. (1) Wanneer 'n aangewese beampte enige perseel inspekteer en vermoed dat 'n stof op die perseel gevaarlik is, kan die brandweerhoof die eienaar of okkupeerder van sodanige perseel verplig om 'n monster te laat neem en te ontleed vir die koste van die eienaar of bewoner van sodanige perseel.

(2) Enige monster:

(a) aldus geneem moet word in die teenwoordigheid van die eienaar of okkupeerder of enige ander derde;

(b) moet in twee gelyke dele verdeel word en in soortgelyke geskikte houers verseël word, waarvan een aan die brandweerhoof voorsien moet word, met die volgende inligting op die houers:

(i) Die adres en die ligging van die perseel

(ii) Die handelsnaam van die perseel of saak

(iii) Die naam en handtekening van die persone wat teenwoordig is, soos beoog in subartikel (1)

(iv) Die datum waarop en tyd waarop die monster geneem is

(v) 'n Beskrywing van die presiese ligging op die perseel waar die monster geneem is;

(c) moet onmiddellik na 'n geakkrediteerde instelling geneem word soos deur die brandweerhoof bepaal vir 'n ontleding en verslag: Met dien verstande dat die resultate van die ontleding, behoudens die reëls van die getuieniswet, as bewyse gebruik kan word in enige moontlike regstappe wat die brandweerhoof mag ag en / of nodig ag, na gelang van die geval.

BERGING TANKSAND-TOESTELLE WAT VEROUDERD WORD

32. (1) Die eienaar of gebruiker van 'n opgaartenk of aanverwante toestel wat verouderd geraak het, moet die tenk, die installasie of die ingevolge die bepalinge van artikel 33 van hierdie verordening, verwyder

die tenk of die toestel te laat verwyder, of die tenk vol te maak met goedkeuring wat goedgekeur is deur die Departement van Omgewingsake en Toerisme om die tenk veilig te maak.

(2) Die eienaar of gebruiker van 'n opgaartenk of verwante toestel, verwyder ooreenkomstig subartikel (1), moet so 'n opgaartenk of verwante toestel op die wyse wat deur die brandweerhoof goedgekeur is, verwyder.

INSTALLASIE, OPRIG, VERWYDERING EN SLOOP

33. (1) Benewens enige ander toepaslike wetgewing, is enige persoon wat van plan is om enige afleweringpomp, opgaartenk, stoorkamer, spuitkamer, gasinstallasie, opbergingsfasiliteit, brandbeskermingsreëling op te rig, te installeer, te verwyder, af te breek of te verander. en vloeruitleg ten opsigte van persele of enigiets wat met die perseel verband hou, of as een van die bogenoemde opgerig, geïnstalleer, verwyder, gesloop, uitgebrei of verander word, moet die brandweerhoof in kennis stel van sy of haar voornemens minstens drie werksdae voor die aanvangsdatum en geskatte voltooiingsdatum, en hierdie kennisgewing moet gedoen word op die vorm wat in Aanhangsel A by hierdie verordening beskryf word

2) Versuim om subartikel (1) na te kom, sal die sertifikaat van registrasie en spuitpermit, na gelang van die geval, ipso facto kanselleer, vir sover die mislukking verband hou met die aangeleentheid, asook enige ander magtiging, insluitend 'n vrystelling verleen ingevolge hierdie verordeninge: Met dien verstande dat die bepalinge van hierdie afdeling nie van toepassing is nie wanneer -

- (a) enigiets tydelik verwyder word vir herstelwerk daaraan of in verband daarmee;
- (b) enige bogrondse of ondergrondse toerusting en / of dele van die toerusting vervang word; en
- (c) enige bogrondse of ondergrondse opgaartenks word vervang met tenks van dieselfde kapasiteit.

(3) (a) Behoudens die bepalinge van artikel 20, mag geen struktuur, installasie of gebou, na voltooiing van die aksie bedoel in subartikel (1), op dieselfde herbou, hergebruik of herinstalleer word nie perseel.

(b) Na die oprigting, hergebruik of herinstallasie soos beoog in subartikel (3) (a), moet aansoek gedoen word vir 'n geskikheidsertifikaat, spuitpermit of registrasiesertifikaat ooreenkomstig die bepalinge van DEEL IV GEVAARLIKE GOEDERE, van hierdie verordeninge

GROEP I GEVAARLIKE GOEDERE

34. Alle groep I gevaarlike goedere (plofstof) moet hanteer, gebruik, geberg en vervoer word in ooreenstemming met die bepalinge van SANS 10228, 10229, 10232 en 10263, die Wet op Plofstof,

2003, en die Wet op Gevaarlike Stowwe, 1973, en enige regulasies uitgevaardig kragtens hierdie wette.

GROEP II GEVAARLIKE GOEDERE

35. (1) Alle draagbare metaalhouers en verwante toestelle vir Groep II gevaarlike goedere moet vervaardig, gemerk, onderhou, gevul en geberg word volgens die bepalings van SANS 10019, SANS 10228, SANS 10229 en SANS 10238, na gelang van die geval wees.

(2) Alle draagbare metaalhouers vir vloeibare petroleumgas moet gestoor, gevul en geïnstalleer word ooreenkomstig die bepalings van SANS 10228, SANS 10229, SANS 10238, SANS 10019 en SANS 10087, onderdeel I tot VIII, na gelang van die geval.

(3) Alle draagbare houers vir Groep II vloeibare, vlambare, giftige, bytende en opgeloste gasse soos omskryf in SANS 10019, moet te alle tye vertikaal vervoer, gestoor en geïnstalleer word.

(4) Alle grootmaathouers vir Groep II gevaarlike goedere moet ontwerp, vervaardig, onderhou en geïnstalleer word ingevolge die bepalings van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993 (Wet 85 van 1993), en enige regulasies wat kragtens die Wet uitgevaardig word; SANS 10087, Deel III; en die bepalings van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977, en enige regulasies wat kragtens die Wet uitgevaardig word, na gelang van die geval.

(5) (a) Geen Groep II ontvlambare, giftige en bytende gas mag, om welke rede ook al, binnenshuis gebruik word, gestoor, hanteer of geïnstalleer word in 'n veelvoudige installasie of op enige ander perseel nie.

(b) Die bepalings van hierdie afdeling is nie van toepassing op die opberging, gebruik, hantering of installering van 'n draagbare vloeibare petroleumgashouer met 'n maksimum waterkapasiteit van 45 ℓ in 'n losstaande privaat woonhuis nie (H4-indeling volgens die regulasie A 20 van die Nasionale Bouregulasies), op voorwaarde dat die houer uitsluitlik vir bona fide residensiële doeleindes gebruik word: Met dien verstande dat vloeibare petroleumgas slegs binnenshuis toegelaat sal word op voorwaarde dat die voornemende gebruiker toesien dat daar voldoende natuurlike ventilasie van die kamer na die buitelug om te verseker dat enige gaskonsentrasie in die kamer wat veroorsaak kan word deur 'n lekkasie of potensiële lekkasie van die gas of deur 'n nalatige optrede ten opsigte van die gebruik van die gas, so geneutraliseer word dat dit nie binne die erkende plofbare grense is nie vir die gas.

(6) Die ontwerp en konstruksie van enige vloeibare petroleumgasverdeler moet voldoen aan die bepalings van SANS 10087-1.

(7) Niemand mag sonder die toestemming van die brandweerhoof enige waterstofge vulde draagbare houers, waterstof toestelle of waterstofballonne binnenshuis gebruik, hanteer, vertoon of aanbring vir watter doel ook al nie.

(8) Wanneer iemand asetileen-sweis- of snytoestelle binnenshuis gebruik, moet hierdie toestelle streng gebruik word volgens die vereistes van SANS 10238: Met dien verstande dat die brandweerhoof addisionele brandbeskermingsvereistes kan voorskryf met betrekking tot die installasie, berging en gebruik van die toestelle.

(9) Die installering van pypleidingings in die gemeente vir enige gevaarlike goedere van Groep II, en takke of spruitstukke van pypleidingings, na gelang van die geval, is mutatis mutandis onderhewig aan die bepalings van artikels 19, 20, 21, 22, 24, 26 en 28 van hierdie verordeninge.

(10) Enige pypeleiding vir 'n gevaarlike goed uit Groep II moet aan die volgende vereistes voldoen, behalwe waar die eienaar of die persoon in beheer van die pypeleiding vrygestel is ingevolge artikel 15 van die Gaswet, nr. 48 van 2001, van die verkryging van 'n lisensie van die gasreguleerder:

(a) Die eienaar van die pypeleiding moet brandkrane voorsien, waarvan die vereiste aflewering van elke individuele brandkraan minstens 1 600 ℓ per minuut by 'n werkdruk van 300 kPa moet wees, en hierdie brandkraan moet parallel met die pypeleiding wees by elke pompstasie binne die gebied: Met dien verstande dat, waar die installering van brandkraan nie moontlik is nie, die brandweerhoof sodanige alternatiewe maniere van water kan voorskryf wat nodig geag word om voldoende brandbeskerming van die installasie te bewerkstellig. Die eienaar moet die brandkrane te alle tye in 'n werkende toestand hou.

(b) Die eienaar van die pypeleiding moet voldoende katodiese beskerming bied indien nodig vir die pypeleiding en die katodiese beskerming te alle tye in 'n werkende toestand hou.

(c) Die pypeleiding moet gemerk word met merkers wat deur die brandweerhoof goedgekeur is en moet te alle tye in 'n funksionele toestand gehou word deur die eienaar van die pypeleiding.

(d) Die installering en uitbreiding van die pypeleiding en takke na die verbruikersperseel, en die instandhouding van die pypeleiding binne die gebied moet volgens 'n erkende standaard deur die brandweerhoof goedgekeur word.

(e) Geen konstruksiewerk bo of onder die grond mag binne 16 m vanaf die pypeleidingreserwe gedoen word nie, tensy die konstruksie maatskappy in besit is van skriftelike magtiging daartoe, welke magtiging deur die Raad en die eienaar van die pypeleiding uitgereik is. .

(f) Die eienaar of operateur van 'n groep pypeleiding vir gevaarlike goedere moet, vir die goedkeuring van die brandweerhoof, skriftelik die uitslag indien van 'n risikobeoordeling wat uitgevoer word in ooreenstemming met die voorskrifte met betrekking tot groot gevaarinstallasies wat onder die beroeps gesondheid afgekondig word. en Veiligheidswet, No 85 van 1993.

(g) Geen persone mag met die installering van 'n Groep II gevaarlike goedere pypeleiding begin voordat hulle 'n skriftelike goedkeuring van die brandweerhoof ontvang het ingevolge subparagraaf (f) hierbo nie.

GROEP III GEVAARLIKE GOEDERE

36. (1) Niemand mag enige opgaartenk installeer, gebruik of probeer installeer, gebruik of gebruik vir die ondergrondse opberging van Groep III gevaarlike goedere nie, tensy die tenk volgens die bepalings van SANS 1535 vervaardig is:

(2) Iemand wat enige ondergrondse opgaartenk installeer, gebruik of probeer installeer of gebruik wat nie aan die vereistes van SANS 1535 voldoen nie, is skuldig aan 'n misdryf.

(3) Enige pypeleiding vir 'n gevaarlike goed van Groep III moet aan die volgende vereistes voldoen, behalwe waar die eienaar of die persoon in beheer van die pypeleiding vrygestel is ingevolge artikel 15 van die Gaswet, nr. 48 van 2001, van die verkryging van 'n lisensie van die gasreguleerder:

(a) Die eienaar van die pypeleiding moet brandkrane voorsien, waarvan die vereiste aflewering van elke individuele brandkraan minstens 1 600 ℓ per minuut by 'n werkdruk van 300 kPa moet wees, en hierdie brandkraan moet parallel met die pypeleiding wees by elke pompstasie binne die gebied: Met dien verstande dat, waar die installering van brandkraan nie moontlik is nie, die brandweerhoof sodanige alternatiewe maniere van water kan voorskryf wat nodig geag word om voldoende

brandbeskerming van die installasie te bewerkstellig. Die eienaar moet die brandkrane te alle tye in 'n werkende toestand hou

(b) Die eienaar van die pypleiding moet voldoende katodiese beskerming vir die pypleiding bied en die katodiese beskerming te alle tye in 'n werkende toestand hou.

(c) Die pypleiding moet gemerk word met merkers wat deur die brandweerhoof goedgekeur is en moet te alle tye in 'n funksionele toestand gehou word deur die eienaar van die pypleiding.

(d) Die installering en uitbreiding van die pypleiding en takke na die verbruikersperseel, en die instandhouding van die pypleiding binne die gebied moet volgens 'n erkende standaard deur die brandweerhoof goedgekeur word.

(e) Geen konstruksiewerk bo of onder die grond mag binne 16 m vanaf die pypleidingreserwe gedoen word nie, tensy die konstruksiemaatskappy in besit is van skriftelike magtiging daartoe, welke magtiging deur die Raad en die eienaar van die pypleiding uitgereik is. .

(f) Die eienaar of bestuurder van 'n pypleiding van gevaarlike goedere van die Groep moet die uitslag van 'n risikobepaling, wat uitgevoer word ooreenkomstig die voorskrifte met betrekking tot die grootste gevare-installasies onder die beroepsgesondheid, skriftelik vir die goedkeuring van die brandweerhoof indien. en Veiligheidswet, No 85 van 1993.

INSTALLASIE VAN BERGINGSTANKS

37. (1) Enige opgaartenk vir Groep III gevaarlike goedere moet geïnstalleer word ooreenkomstig die bepalings van SANS 10400; SANS 10089, dele I, II en III; SANS 10131, dele I, II en III; SANS 10108 en SANS 10086, na gelang van die geval: Met dien verstande dat -

(a) alle opgaartenks wat binnenshuis geïnstalleer is, moet geïnstalleer word volgens die bepalings van SANS 10131, onderdeel I, II en III, na gelang van die geval;

(b) alle pompe en vultoeestelle wat binnenshuis geïnstalleer is, moet in 'n doelgerigte, geregistreerde perseel wees;

(c) alle installasies, soos beoog in subartikel (1) (a) en (b), na gelang van die geval, is mutatis mutandis onderworpe aan die bepalings van artikel 20 en artikel 21 van hierdie verordeninge.

DEEL V

VERVOER VAN GEVAARLIKE GOEDERE

DIENSVERVOER TOESTEMMING

38. (1) Die eienaar van enige voertuig wat bedoel is om vir die vervoer van vlambare stowwe of gevaarlike goedere in die munisipaliteit vervoer te word, moet by die brandweerhoof aansoek doen vir 'n vervoerpermit op die voorgeskrewe vorms wat in aanhangsel A aangedui word, en by verstryking, 'n vervoer hernu permit ten opsigte van sodanige voertuig: Met dien verstande dat -

a) elke voertuig waarvoor so 'n permit uitgereik is, aan die bepalings van hierdie artikel moet voldoen;

(b) die aansoekvorm korrek en volledig ingevul moet word;

(c) die aansoekvorm moet vergesel wees van die gelde wat die Raad van tyd tot tyd voorskryf; en

(d) die aansoek moet minstens vyf dae (uitgesonderd Saterdag, Sondag en openbare vakansiedae) voor die voorgestelde toetsdatum vir verwerking by die registrasiekantoor van die Diens ingedien word.

(2) Die vervoerpermit is geldig vir 'n tydperk van twaalf maande vanaf die datum van uitreiking;

(3) Die brandweerhoof kan 'n aanmaning vir die hernuwing van die vervoerpermit aan die eienaar van die voertuig (s) stuur. 'N Vervoerpermithouer wat nie 'n aanmaning ontvang het nie, word nie vrywaar van moontlike vervolging nie.

(4) Niemand mag 'n vervoerpermit verander of toelaat dat dit verander nie.

DEEL VI

BERGKAMERS VIR GEVAARLIKE GOEDERE

VEREISTES VIR BERGKAMERS

39. (1) Die registrasiesertifikaat wat uitgereik word vir enige stoorkamer vir gevaarlike goedere soos beoog in artikel 21 van hierdie verordeninge, moet die groep en die grootste hoeveelheid gevaarlike goedere wat in die stoor gehou kan word, aandui.

(2) Niemand mag enige stoorkamer gebruik of toelaat dat enige stoorkamer vir Groep III gevaarlike goedere gebruik word nie, tensy simboliese veiligheidstekens wat oop vlamme en rook verbied, ten minste 290 mm x 290 mm groot, vervaardig word ooreenkomstig die bepalings van SANS 1186, is opvallend op die stoor aangebring.

3) Die registrasiesertifikaat vir 'n stoorkamer, met die inhoud van die sertifikaat duidelik sigbaar, moet op dieselfde perseel in 'n leesbare toestand gehou en geredelik beskikbaar wees vir inspeksie.

(4) Die oprigting van enige stoorkamer moet in ooreenstemming wees met die vereistes van die Algemene Veiligheidsregulasies van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid en die volgende vereistes:

(a) Die stoorvloer moet uit beton bestaan;

(b) die stoorwande moet bestaan uit materiaal wat 'n brandweerstand van minstens 120 minute het; en

(c) die stoordak moet bestaan uit gewapende beton met 'n brandweerstand van minstens 120 minute; of enige ander nie-brandbare materiaal, as die stoorkamer nie binne 5 meter van enige aangrensende gebou of grens van die perseel geleë is nie; of grens aan 'n hoër muur sonder opening binne 10 meter bo en 5 meter aan weerskante van die stoorkamer.

(5) Enige stoorkamer moet toegerus wees met branddeure van klas B-tipe wat volgens SABS 1253 vervaardig en geïnstalleer is: Met dien verstande dat -

(a) genoemde deure moet na buite oopgaan en 'n slot of slotte moet hê wat deur die brandweerhoof goedgekeur is;

(b) in enige stoorkamer die afstand tot die naaste ontsnappingsdeur nie meer as 4 m mag wees nie;

(c) enige ontsnappingsdeur vanaf 'n stoorkamer te alle tye maklik van binne kan oopmaak sonder die gebruik van 'n sleutel; en

(d) enige sodanige ontsnappingsdeur moet voorsien word van SANS-goedgekeurde veiligheidsborde, opvallend geplaas, wat aandui dat die deur 'n ontsnappingsdeur is.

(6) Slegs staalvensterrame wat nie oopmaak nie, mag geïnstalleer word onderhewig aan:

(a) die rame is toegerus met draadglas met 'n minimum dikte van 8 mm; en

(b) so 'n vensterpaneel met 'n maksimum grootte van 450 mm x 450 mm.

(7) Enige stoorkamer moet so ontwerp en ontwerp word dat die stoor se vloer onder die vlak van die deurbank versink is om 'n opvangput te vorm wat aan die volgende voldoen:

(a) die vangkuil wat deur sodanige ingeboude vloer of vensterbank gevorm word, moet in staat wees om die totale volume gevaarlike goedere wat in die stoor geberg kan word, te akkommodeer, plus 10% van die maksimum moontlike volume, met 'n maksimum hoogte van 450 mm;

(b) indien die brandweerhoof dit vereis, moet die vangplek op die vensterbank bedek word met 'n sterk, stabiele, nie-brandbare en oksidasievrye rooster, wat moet dien as 'n vloer waarop korrosievrye rakke en die inhoud van die stoorkamer moet geplaas word en 'n toegangsluik vir skoonmaakdoeleindes moet op 'n geskikte posisie op die roostervloer geplaas word; en

(c) die vangput moet op die laagste vlak 'n nie-korrosiewe dreineringsklep hê vir skoonmaakdoeleindes en vir produkherwinning.

(8) Enige stoorkamer moet so ontwerp en gebou wees om te verseker dat die versameling van dampe van vlambare vloeistowwe effektief geventileer word, hetsy natuurlik of meganies, in alle dele van die stoorkamer. Die dampe moet in die buitelug vrygestel word op 'n plek of plekke waar die dampe waarskynlik nie met enige ontstekingsbron in aanraking kan kom nie, wat sulke dampe kan aansteek.

(9) Die eienaar of persoon in beheer van enige stoorkamer moet die stoor op 'n effektiewe manier met 'n minimum siklus van 30 totale lugveranderings per uur uitblaas deur nie-brandbare lugstene, minstens 140 mm x 215 mm groot, met nie-korrosiewe gaas te installeer. draad waarvan die nominale deursnee van die opening minstens 0,5 mm moet wees: onderhewig aan die volgende -

(a) lugstene moet in minstens drie buitemure voorsien word; en

(b) lugstene moet 100 mm bo die deurvlak van die deur en 100 mm onder die dak geplaas word en nie meer as 450 mm uitmekaar nie.

(10) Wanneer natuurlike ventilasie soos beoog in subartikel (9) nie kan plaasvind nie of as die diepte van die vangplek meer as 300 mm is, moet die eienaar of die persoon in beheer van die stoorkamer die stoorkamer toerus met 'n meganiese in- en uitlaatventilasie-stelsel ontwerp en geïnstalleer vir hierdie doel en voldoen aan die volgende:

(d) all ventilators must be attached firmly to the inside of the walls;

(e) the bottom ventilators must be affixed as close as possible to the level of the sill; and

(f) all ventilation and air duct inlet openings must be installed in the wall opposite to the mechanical ventilator outlet openings, 100 mm above the level of the sill so as to ensure efficient cross-ventilation.

a) die kapasiteit van die stelsel moet die kubieke luginhoud in die stoor minstens 30 keer per uur kan verander;

- (b) die skoepe van die stelsel moet van 'n statiese vrye materiaal vervaardig word;
- (c) die dampe moet in die buitelug vrygestel word en die afsetpunte mag nie binne 5 m van enige opening van 'n gebou of erfgrens wees nie;
- (d) alle ventilators moet stewig aan die binnekant van die mure vasgemaak word;
- (e) die onderste ventilators moet so na as moontlik aan die vensterbank aangebring word; en
- (f) alle ventilasie- en lugkanaalopenings moet in die muur teenoor die meganiese ventilatoruitlaatopenings geïnstalleer word, 100 mm bo die vensterbank om doeltreffende kruisventilasie te verseker.

(11) Die eienaar of persoon in beheer van 'n stoorkamer moet toesien dat -

- (a) alle elektriese toestelle, toebehore en skakeltoestelle wat in enige stoorkamer gebruik of geïnstalleer word, beskerm en geïnstalleer word volgens die toepaslike klassifikasie vir toerusting, vir die spesifieke gebied ingevolge die bepalings van SANS 10108;
- (b) alle skakeltoestelle, verspreidingsbokse, versmeltings en enige ander elektriese toerusting wat nie aan die bepalings vervat in SANS 10108 voldoen nie, moet buite die stoor geleë wees en so geplaas word dat dit nie die gevaar van ontbranding van dampe wat uit die stoorkamer geventileer word, inhou nie;
- (c) alle metaalonderdele en elektriese toebehore en enige toerusting in of in verband met 'n stoorkamer effektief geaard is;
- (d) skakelaars wat enige meganiese ventilasiesistelsel in werking stel, is buite die stoorkamer geleë;
- (e) enige meganiese ventilasiesistelsel te alle tye aan is, behalwe wanneer die stelsel vir herstelwerk afgeskakel word; en
- (f) wanneer enige stoorkamer nie gebruik word nie, is alle elektriese toerusting en toebehore, uitgesluit die meganiese ventilasiesistelsel, afgeskakel.

(12) Alle elektriese installasies moet geïnstalleer en gesertifiseer word deur 'n toepaslik gekwalifiseerde elektrisiën, en die sertifikaat moet op dieselfde perseel beskikbaar wees vir inspeksie deur die brandweerhoof.

(13) Niemand mag enige ander persoon binnegaan of enige ander persoon toelaat om enige stoorkamer binne te gaan sonder die uitdruklike toestemming van die okkupeerder of enige ander verantwoordelike persoon wat in beheer is van sodanige stoorkamer nie.

(14) Geen persoon mag -

- (a) enige stoorkamer gebruik, of die stoor laat gebruik of toelaat dat die stoor gebruik word vir enige ander doel as vir die stoor, gebruik of hantering van gevaarlike goedere van die soort en hoeveelheid soos aangedui op die registrasiesertifikaat, in die stoorkamer nie;
- (b) enige persoon werk of toelaat om in enige stoorkamer te werk nie, tensy al die deure van die stoorkamer in die volle oop posisie is en die meganiese ventilasiesistelsel aan is; en
- (c) enige obstruksie of hindernis plaas, of enige hindernis of obstruksie laat plaas of toelaat dat enige hindernis of obstruksie in die gange of voor enige deur (e) van enige stoorkamer geplaas word nie.

STORAGE OF DANGEROUS GOODS

BERGING VAN GEVAARLIKE GOEDERE

40. (1) Enige stoorkamer waarna in artikel 39 van hierdie verordeninge verwys word, mag gebruik word om enige gegroepeerde gevaarlike goed te hou, met die uitsondering van Groep I gevaarlike goedere (plofstof), soos omskryf in artikel 2 (1) van die Gevaarlike Goederewet, 1973: Met dien verstande dat alle chemiese reaktiewe gevaarlike goedere van mekaar geskei moet word deur middel van kompartementele vloeistofbestande brandmure tot bevrediging van die brandweerhoof, wat brandmure moet uitsteek vanaf die bodem van die opvangbak tot 1 m bo die hoogste stapel van elke groep binne die stoorkamer.

(2) Ondanks die bepalinge van artikel 42 van hierdie verordeninge, kan enige gegroepeerde gevaarlike goed wat in hierdie afdeling beoog word, met die uitsondering van Groep I gevaarlike goedere (plofstof), ook gestoor word ingevolge SANS 10263.

DEEL VII

SPUITVERFAKTIWITEITE

REGISTRASIE VAN SPUITVERFKAMERS

41. (1) (a) Niemand mag enige voertuig, of onderdele van 'n voertuig, of enige ander voorwerpe, voorwerpe of geboue, of dele daarvan, spuit, bedek, plat of epoksies bedek nie, of toelaat dat dit gespuit, bedek word nie, bedek of met epoksie bedek, hetsy binne of buite, met 'n gevaarlike goedere van Groep III of met vloeibare verbindings van 'n gevaarlike goedere van Groep III, of met enige ander gevaarlike goed, tensy sodanige persoon in besit is van 'n spuitpermit ooreenkomstig die vereistes van hierdie afdeling. Aansoeke om 'n spuitpermit kan by die brandweerhoof ingedien word op die vorms wat in aanhangsel A aangedui word.

(b) As omstandighede dit vereis, mag enige motorvoertuig, voorwerp of voorwerp, of enige dele daarvan, op enige ander plek as in 'n goedgekeurde spuitkamer en / of spuitkas gespuit word deur iemand wat 'n spuitpermit vir die perseel het in die vraag, met dien verstande dat die waarskynlikheid dat die voorgestelde aktiwiteite 'n wesentlike gevaar inhou of 'n noodsituasie vir enige mens, dier of eiendom in 'n noodsaaklike situasie veroorsaak, min kans het.

Verbod op sekere aksies

(2) Niemand mag gevaarlike goedere gebruik of hanteer nie, of toelaat dat gevaarlike goedere gebruik of hanteer word op ongeregistreerde persele nie, tensy 'n lid daarvan oortuig is dat die gevaarlike goedere op 'n plek en op 'n manier gebruik of hanteer word wat verseker daardie -

(a) geen gevaarlike goed of dampe in aanraking kom met of in staat is om met vuur, vlam of naakte lig of enige ander ontstekingsbron in aanraking te kom wat waarskynlik die gevaarlike goed of dampe aan die brand kan steek nie; en

(b) die ontsnapping van mense of diere nie belemmer of belemmer word in die geval van 'n brand of 'n noodsituasie nie.

Vertoon en toestande vir bespuiting

(3) 'n Spuitpermit word uitgereik onder die volgende voorwaardes:

(a) Die spuitpermit moet te alle tye prominent vertoon word in 'n weerbestande houer op die perseel op 'n plek wat deur 'n lid aangewys is.

- (b) Die spuitpermit moet te alle tye leesbaar wees.
- (c) Die aantal spuitkamers en / of spuitkamertjies moet op die spuitpermit aangedui word.
- (d) 'n Serienommer moet op die spuitpermit aangedui word.
- (e) Die spuitpermit moet die geldigheidstydperk en die vervaldatum weerspieël: Met dien verstande dat die geldigheidstydperk vanaf die datum van uitreiking vir 'n periode van twaalf maande sal wees.
- (f) Die spuitpermit kan nie van perseel na perseel oorgedra word nie.
- (g) In die geval van rekonstruksie, is die bespuitingspermit, onderhewig aan die bepalings van artikel 22 van hierdie verordening, oordraagbaar van beheer na beheer of van eienaar na eienaar op dieselfde perseel: Met dien verstande dat -
 - (i) daar moet aansoek gedoen word vir oorplasing by die brandweerhoof op die voorgeskrewe vorm; en
 - (ii) indien die handelsnaam van die perseel verander, moet die houer van die spuitpermit toesien dat die verandering onmiddellik onder die brandweerhoof se aandag gebring word.
- (h) Die brandweerhoof moet in besit wees van 'n stel goedgekeurde planne soos bedoel in artikel 23 van hierdie verordeninge.
- (i) Die spuitpermit sal nie uitgereik of hernu word nie, tensy die voorgeskrewe aansoekvorm volledig ingevul is en by die brandweerhoof ingedien is.
 - (i) Enige persoon wat wettiglik in besit is van 'n spuitpermit, moet skriftelik deur die brandweerhoof aansoek doen op die voorgeskrewe vorm indien die persoon die aantal spuitkamers en / of spuitkabusse, volgens behoefte, wil wysig.
 - (ii) Die voorgeskrewe gelde, wat van tyd tot tyd deur die Raad bepaal word, moet 'n aansoek vergesel. Die brandweerhoof sal die spuitpermit slegs verleen indien die voorgestelde wysigings aan die toepaslike bepalings van hierdie verordening voldoen.
 - (iii) Wanneer die brandweerhoof so 'n aansoek goedkeur, moet die betrokke persoon die spuitpermit aan die brandweerhoof oorhandig wat gewysig moet word.
- (4) Die brandweerhoof kan 'n aanmaning vir die hernuwing van registrasie aan die eienaar of bewoner van geregistreerde persele stuur. 'N Eienaar of okkupeerder wat geen aanmaning ontvang het nie, is nie vlam of naakte lig nie, of enige ander ontstekingsbron wat waarskynlik die gevaarlike goed of dampe aan die brand kan steek nie; en
 - (b) die ontsnapping van mense of diere nie belemmer of belemmer word in die geval van 'n brand of 'n noodsituasie nie.

Vertoon en toestande vir bespuiting

- (3) 'n Spuitpermit word uitgereik onder die volgende voorwaardes:
 - (a) Die spuitpermit moet te alle tye prominent vertoon word in 'n weerbestande houer op die perseel op 'n plek wat deur 'n lid aangewys is.
 - (b) Die spuitpermit moet te alle tye leesbaar wees.
 - (c) Die aantal spuitkamers en / of spuitkamertjies moet op die spuitpermit aangedui word.

- (d) 'n Serienommer moet op die spuitpermit aangedui word.
- (e) Die spuitpermit moet die geldigheidstydperk en die vervaldatum weerspieël: Met dien verstande dat die geldigheidstydperk vanaf die datum van uitreiking vir 'n periode van twaalf maande sal wees.
- (f) Die spuitpermit kan nie van perseel na perseel oorgedra word nie.
- (g) In die geval van rekonstruksie, is die bespuitingspermit, onderhewig aan die bepalings van artikel 22 van hierdie verordening, oordraagbaar van beheer na beheer of van eienaar na eienaar op dieselfde perseel: Met dien verstande dat -
- (i) daar moet aansoek gedoen word vir oorplasing by die brandweerhoof op die voorgeskrewe vorm; en
 - (ii) indien die handelsnaam van die perseel verander, moet die houer van die spuitpermit toesien dat die verandering onmiddellik onder die brandweerhoof se aandag gebring word.
- (h) Die brandweerhoof moet in besit wees van 'n stel goedgekeurde planne soos bedoel in artikel 23 van hierdie verordeninge.
- (i) Die spuitpermit sal nie uitgereik of hernu word nie, tensy die voorgeskrewe aansoekvorm volledig ingevul is en by die brandweerhoof ingedien is.
- (i) Enige persoon wat wettiglik in besit is van 'n spuitpermit, moet skriftelik by die brandweerhoof aansoek doen op die voorgeskrewe vorm indien die persoon die aantal spuitkamers en / of spuitkabusse, volgens behoefte, wil wysig.
- (ii) Die voorgeskrewe gelde, wat van tyd tot tyd deur die Raad bepaal word, moet 'n aansoek vergesel. Die brandweerhoof sal die bespuitingspermit slegs verleen indien die voorgestelde wysigings aan die toepaslike bepalings van hierdie verordeninge voldoen.
- (iii) Wanneer die brandweerhoof so 'n aansoek goedkeur, moet die betrokke persoon die spuitpermit aan die brandweerhoof oorhandig wat gewysig moet word.
- (4) Die brandweerhoof kan 'n aanmaning vir die hernuwing van registrasie aan die eienaar of bewoner van geregistreerde persele stuur. 'N Eienaar of okkupeerder wat nie 'n aanmaning ontvang het nie, word nie vrygestel van die nakoming van die bepalings van hierdie verordening of van moontlike vervolging nie.
- (5) Die houer van 'n spuitpermit of sertifikaat van registrasie moet toesien dat hy of sy altyd 'n geldige spuitpermit of sertifikaat van registrasie besit.
- (6) Iemand wat nie aan die bepalings van hierdie artikel voldoen nie, of wat 'n spuitpermit verander of 'n spuitpermit probeer verander of toelaat dat die spuitpermit verander word, is skuldig aan 'n misdryf.

KONSTRUKSIE EN ONTWERP VAN SPUITVERFKAMERS

42. (1) Die konstruksie van 'n spuitkamer of spuitkas moet in ooreenstemming met die volgende vereistes wees:

- (a) Die vloer moet van beton wees.
- (b) Die mure moet van baksteen of beton wees.
- (c) Die dak moet van gewapende beton wees.

- (d) Die deure moet van brandklasse B-tipe branddeure wees soos in SABS 1253 beoog.
- (e) Die vensterrame moet van staal wees en vensterpanele hê wat nie oopgemaak kan word nie, waarvan die panele 'n maksimum grootte van 450 mm x 450 mm moet hê en met draadglas met 'n minimum dikte van 8 mm moet wees.
- (2) Die bepalinge van subartikel (1) is nie van toepassing op die oprigting van 'n spuitkamer en / of spuitkas nie, indien die kamer of die kothuis aan die volgende vereistes voldoen:
- (a) Die raamwerk van die hele struktuur, insluitend die deursamestellings, moet 'n stewige staalprofiel hê met 'n minimum wanddikte van 2,5 mm.
- (b) Die raamwerk, met inbegrip van alle deure, moet aan beide kante bekleed wees met plaatmetaal met 'n minimum dikte van 1,3 mm.
- (c) As die plaatmetaal saamgevoeg word, moet die verbindinge of verbindinge van die aldus saamgevoegde plaatwerk, insluitend enige deurstel wat 'n integrale deel van die geheel vorm, rook-, vlam- en vloeistofbestand wees.
- (d) Die vloer moet van beton of metaal wees.
- (e) Die vensterrame moet van staal wees met vensterpanele wat nie oopgemaak kan word nie, waarvan die panele 'n maksimum grootte van 450 mm x 450 mm moet hê en toegerus moet wees met draadglas met 'n minimum dikte van 8 mm.
- (f) Al die materiaal wat gebruik word, moet 'n brandintegriteitsgradering van minstens 60 minute hê.
- (3) Die eenheid wat gevorm word deur die kombinasie van komponente bedoel in subartikels (1) en (2), insluitend enige dienste wat 'n integrale deel van die eenheid uitmaak of in die eenheid benodig word, moet so gebou, geïnstalleer en afgewerk word dat alle oppervlaktes is glad om velle te voorkom wat die ventilasie-, was- en skoonmaakprosesse kan belemmer.
- (4) 'n Voorvervaardigde eenheid is slegs geskik as sodanige eenheid deur die SABS, WNNR of 'n ander gemagtigde sertifiseringsliggaam geëvalueer word en dit geskik is vir die spesifieke doel.

Ligging van en toegang tot 'n spuitkamer

- (5) (a) Ondanks die deur (e) wat toegang verleen vir motorvoertuie of ander voorwerpe wat in enige spuitkamer gespuit moet word, moet 'n spuitkamer ten minste twee skarnierdeure hê om te ontsnap, welke deure moet -
- (i) oop na buite;
- (ii) minstens 800 mm x 2 000 mm groot wees;
- (iii) teenoorgestelde kante geïnstalleer word, met dien verstande dat, indien daar enige voorwerp in die spuitkamer is vir verwerking, die afstand wat tot op een van die deure afgelê moet word, nie meer as 4 m mag wees nie; en
- (iv) toegerus wees met sluitmeganismes wat maklik van binne oopgemaak kan word sonder die gebruik van 'n sleutel.
- (b) Elke spuitkamer moet so geleë wees dat dit te alle tye van ander aktiwiteite of gebiede geskei word deur middel van 'n ontsnappingsopening van minstens 1 200 mm breed, en die ontsnappingsopening moet te alle tye vry wees van enige obstruksie, vullis of brandbare materiale.

(c) Indien enige aktiwiteit of proses wat langs 'n spuitkamer uitgevoer word, 'n waarskynlike brandgevaar vir die spuitkamer kan inhou, moet die genoemde ontsnappingsopening van 1 200 mm geïdentifiseer word deur brandafskortingsmure met 'n brandweerstand van minstens 60 minute, en die hoogte van hierdie mure moet minstens 300 mm hoër wees as die dak van die spuitkamer.

(d) Enige spuitkamer beoog in subartikel (2) mag binne en buite teen vuurmure opgerig word: Met dien verstande dat nie meer as twee kante van die spuitkamer aan die brandmure kan grens nie.

Watervloere

(6) (a) 'n Spuitkamer kan 'n versonke watervulvloer hê wat op die vensterbank bedek is deur 'n stewige, stabiele, nie-brandbare en roesvrye rooster wat die gewig van die swaarste voorwerp in die spuitkamer.

(b) Die water in die gesinkte vloer moet deur 'n effektiewe nie-brandbare en skoonmaakbare filterstelsel gesirkuleer word deur middel van 'n geslote stroombaanpompsirkulasiestelsel van nie-bytende metaaltype met 'n geskikte deursnee en wanddikte.

Elektriese gereedskap

(7) Alle elektriese toestelle, ligte, toebehore en skakeltoerusting wat in enige spuitkamer gebruik of geïnstalleer word, moet beskerm en geïnstalleer word in ooreenstemming met die bepalings vir toerusting van die toepaslike tipe vir die spesifieke gebied in terme van SANS 10108.

(8) Alle skakeltoestelle, verspreidingsbokse, versmeltings en enige ander elektriese toerusting wat nie aan die bepalings van SANS 10108 voldoen nie, moet buite die spuitkamer geleë wees en so geplaas word dat dit nie in aanraking kom of moontlik in aanraking kom met dampe wat uit die spuitkamer.

(9) Skakelaars wat enige meganiese ventilasieselsel in werking stel, moet buite die spuitkamer wees.

(10) Alle metaalonderdele en elektriese toebehore en enige toerusting in of in verband met 'n spuitkamer moet effektief met mekaar en die grond geaard wees.

(11) 'n Geakkrediteerde persoon moet alle elektriese installasies installeer en sertifiseer: Met dien verstande dat 'n afskrif van die sertifikaat onmiddellik na installasie aan die brandweërhoof voorgelê moet word vir rekorddoeleindes.

Meganiese ventilasie

(12) (a) Enige spuitkamer moet toegerus wees met 'n meganiese inlaat- en uitlaatventilasieselsel wat vir hierdie doel ontwerp en geïnstalleer is: Met dien verstande dat -

(i) die kapasiteit van die stelsel moet die kubieke luginhoud in die spuitkamer minstens 30 keer per uur of met 'n vloeitempo van 0,5 m / s kan verander;

(ii) die skoepe van die stelsel moet van statiesvrye materiaal vervaardig word;

(iii) die dampe moet in die buitelug vrygestel word en die afsetpunte mag nie binne 5 m van enige opening van 'n gebou of erfrens wees nie;

(iv) alle ventilators moet stewig aan die binnekant van die mure vasgemaak word;

(v) die onderste ventilators moet so na as moontlik aan die vlak van die vloer aangebring word;

(vi) alle ventilasieopeninge of lugkanaalopeninge moet in die teenoorgestelde muur, deur (e) of dak geïnstalleer word om kruisventilasie in samewerking met die genoemde meganiese ventilasiesistelsel te verseker; en

(vii) elke spuitkamer moet ten minste een van sy deure hê met 'n onopenbare versterkte, breekvaste glasinspeksievenster wat nie groter as 450 mm x 450 mm is nie.

Brandweerdere, brandverkliekers en brandalarms

(b) 'n Brandklep moet aan die binnekant van die spuitkamer, of enige deel van 'n filter wat 'n integrale deel van die ventilasiesistelsel vorm, aan die binnekant van die spuitkamer aangebring word; met die bepalings van SANS 193: Met dien verstande dat die brandklep -

(i) sluit outomaties deur middel van 'n sensor wat gepas geleë is en geaktiveer word deur 'n styging van meer as 10 ° C in die voorafbepaalde werktemperatuur;

(ii) so geïnstalleer wees dat die demper in posisie sal bly, selfs al verdraai die lugkanaal tydens 'n brand; en

(iii) van 'n noodsaaklike smeltbare skakel voorsien word.

(c) Die sensor bedoel in subartikel (12) (b) (i) moet ook -

(i) in staat wees om die ventilasiesistelsel en enige verwarmingstoestel wat in verband met die spuitkamer gebruik word, uit te skakel in geval van brand of wanneer die voorafbepaalde werktemperatuur binne die spuitkamer met meer as 10 ° C styg; en

(ii) 'n visuele en hoorbare alarm binne en buite die spuitkamer te aktiveer.

Posisionering van ventilasieafsetpunte

(13) Alle uitlaatopeninge moet so ontwerp en geplaas word dat alle dampe in die buitelug vrygestel word op 'n plek ten minste 1 m bo 'n dak of 4 m bo die grondvlak en ten minste 5 m vanaf enige opening van 'n gebou.

(14) Die ventilasiesistelsel moet outomaties begin werk wanneer enige aktiwiteit wat verband hou met spuitverf in die spuitkamer plaasvind.

Vertoon tekens wat oop vlamme en rook verbied

(15) Niemand mag enige spuitkamer gebruik of toelaat dat enige spuitkamer gebruik word nie, tensy en tot simboliese tekens wat oop vlamme en rook verbied, ten minste 290 mm x 290 mm groot, vervaardig en geïnstalleer word ooreenkomstig die bepalings van SANS 1186, is aan die binnekant en buitekant van alle deure van die spuitkamer aangebring.

Onderhoud van spuitkamers

(16) Alle spuitkamers moet te alle tye onderhou word in ooreenstemming met die bepalings van hierdie afdeling en die vervaardigers se spesifikasies. Bewys van sodanige instandhouding moet op versoek van 'n lid gelewer word.

Ongemagtigde toegang

(17) Niemand mag 'n spuitkamer binnegaan of enige ander persoon toelaat om 'n spuitkamer binne te gaan sonder die uitdruklike toestemming van die eienaar of okkupeerder of enige ander verantwoordelike persoon in beheer van die spuitkamer nie.

Misbruik van spuitkamer

(18) Geen persoon mag -

(a) enige spuitkamer gebruik of toelaat dat enige spuitkamer gebruik word vir enige ander doel as vir die beoefening of oefening van aktiwiteite wat verband hou met spuitverf in die spuitkamer;

(b) enige ander persoon in 'n spuitkamer in diens neem of toelaat dat enige ander persoon in die spuitkamer werk nie, tensy die meganiese ventilasiesstelsel aan is; en

(c) enige obstruksie of hindernis plaas, of enige hindernis of obstruksie laat plaas of toelaat dat enige hindernis of obstruksie in die ontsnapingsopenings of voor enige deure van die spuitkamer aangebring word nie.

Voorsiening van brandbestrydingstoerusting

(19) (a) Elke spuitkamer moet een 9 kg droë chemiese brandblusser per 100 m² oppervlakte of 'n gedeelte daarvan aan die buitekant hê, wat die blusser moet installeer in posisies soos bepaal deur die brandweerhoof.

(b) Alle spuitkamers moet beskerm word deur 'n brandslangspoel, bedoel in artikel 29 (1) (b) van hierdie verordeninge.

Droog oond / verwarmingstoestelle

(20) Wanneer enige manifold-installasie van 'n Groep II gevaarlike goed 'n integrale deel vorm van die verwarming van 'n spuitkamer, moet die manifold-installasie in ooreenstemming wees met die bepalings van SANS 10087, Deel I, en die toepaslike bepalings hiervan; wette sal mutatis mutandis van toepassing wees in die toepassing van hierdie afdeling.

DEEL VIII

VERKOOP EN ONTLADING VAN VUURWERKE

43. Die volgende voorwaardes moet nagekom word in terme van die verkoop, hantering en ontslag van brandwokke:

Lisensie vir die verkoop van vuurwerke

(1) Niemand mag met vuurwerke handel dryf nie, tensy hy / sy 'n geldige vuurwerklisensie besit ingevolge die Wet op Plofstof wat deur die Hoofinspekteur van Plofstof uitgereik is en sodanige permit nie oordraagbaar is nie. Geen vuurwerke mag deur 'n straatsmous of -verkoper op 'n vlooiemark, van die katebak van 'n voertuig of sleepwa of van 'n spazawinkel verkoop word nie. Vuurwerke mag slegs verkoop word aan / gekoop word deur persone ouer as 16 jaar.

Uitstalling van vuurwerke

(2) Vuurwerke mag nie vertoon word in 'n venster of op enige ander plek waar vuurwerk deur die publiek ingemeng kan word nie. Hulle mag ook nie vertoon of geplaas word waar 'n koper dit kan optel of op enige manier kan hanteer nie, insluitend om dit in 'n winkelmandjie of trollie te kan plaas

Verpakking van vuurwerke

(3) Vuurwerke moet in die oorspronklike verpakking wees, kompleet met instruksies wanneer dit verkoop word en daar mag nie met die verpakking van vuurwerke inmeng word nie.

Minderjarige kinderhandwerk met vuurwerke

(4) Niemand mag enige minderjarige (kind) onder sy of haar beheer toelaat om vuurwerke te hanteer of te ontslaan nie.

Vuurwerke op Oujaarsaand

(5) Die afvoer van vuurwerke op Oujaarsaand sal slegs tussen 22:00 en 02:00 toegelaat word, tensy anders besluit deur die munisipale raad.

Verslagdoening oor onwettige verkoop of gebruik

(6) Enige lid van die publiek met inligting rakende die onwettige verkoop of gebruik van vuurwerke moet dit aanmeld by die munisipaliteit se wetstoepassing of aan die Suid-Afrikaanse polisie diens.

Vuurwerke om nie skade, dood, vernietiging of besoedeling te veroorsaak nie

(7) Niemand mag vuurwerke in enige woongebied uitlaat of laat ontslaan wat kan lei tot skade aan diere of mense of die dood, skade of vernietiging van eiendom, geraas of lugbesoedeling nie of enige vorm van openbare oorlas.

Vuurwerke wat brand veroorsaak

(8) Die gebruik van vuurwerke in enige gebied mag geen brande of ander hitte beskadig vir enige persoon, dier, plantegroei, eiendomme of strukture nie. Enige persoon (s) wat verantwoordelik is, is aanspreeklik vir die koste om die skade wat deur die gebruik van sulke vuurwerke veroorsaak word, te hernu, te vervang of te vergoed.

Puin veroorsaak deur vuurwerke

(9) Vullis wat deur die gebruik van vuurwerke in enige gebied ontstaan, moet deur die verantwoordelike persoon skoongemaak word. Sodanige persoon (s) wat verantwoordelik is, is verantwoordelik vir die skoonmaak koste indien die munisipaliteit of enige ander persoon die gebied skoongemaak het.

Openbare uitstalling van vuurwerke

(10) "Niemand mag 'n openbare vertoning van vuurwerke op enige perseel bedryf sonder die skriftelike toestemming van die hoofinspekteur van ploffstof nie."

Toestemming om vuurwerke te ontslaan

(11) Die munisipale raad kan die uitsending van vuurwerke in uitsonderlike omstandighede op aansoek goedkeur.

Aangewese gebiede vir die afvoer van vuurwerke

(12) Die munisipale raad kan, by besluit, enkele dae en gebiede verklaar as dae en plekke waar die aflaai van vuurwerke gedoen kan word.

Oortreding van hierdie deel viii

(13) Enige persoon wat die bepalings van hierdie deel oortree, kan gearresteer en vervolg word, en onwettige vuurwerke wat in sy / haar besit gevind word, kan ook gekonfiskeer word

DEEL VIII IX

DIERE

HANTERING VAN DIERE GEDURENDE NOODGEVALLE

44. Daar moet voorsiening gemaak word vir die professionele hantering van diere tydens noodgevalle op enige perseel, maar veral in dieretuine, voerkrale, stalle, navorsingsinstellings, veeartsenykundige praktyke en plekke vir veeartsenykundige studies: Met dien verstande dat die brandweerhoof -

(a) 'n toepaslike gekwalifiseerde persoon magtig om die diere tydens 'n noodsituasie te hanteer of neer te sit, na gelang van die geval; en

(b) alle koste verbonde aan die saak verhaal van die eienaar of die instansie wat verantwoordelik is vir die versorging van die diere.

DEEL IX X

STRAWWE

STRAWWE VIR OORTREDINGS

45. Enige persoon wat -

(a) enige bepaling van hierdie verordeninge of SANS oortree of versuim om daaraan te voldoen;

(b) versuim om te voldoen aan enige kennisgewing wat ingevolge hierdie verordeninge uitgereik of vertoon is;

(c) versuim om te voldoen aan enige wettige opdrag wat ingevolge hierdie verordeninge gegee word; of

(d) enige gemagtigde verteenwoordiger of werknemer van die Raad in die uitvoering van sy of haar pligte of die uitvoering van sy of haar bevoegdhede of werksaamhede ingevolge hierdie verordeninge belemmer of belemmer of onbehoorlik beïnvloed of probeer om dit te doen nie;

is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete tot 'n maksimum van R100 000 of in gebreke van betaling van gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens twaalf maande, en in die geval van 'n voortdurende oortreding, tot 'n verdere boete van hoogstens R5000 per gevangenisstraf van hoogstens een dag, of in gebreke van betaling, vir elke dag gedurende die voortsetting van sodanige oortreding, nadat 'n skriftelike kennisgewing deur die Raad uitgereik is, en aan die betrokke persoon beteken is, met die versoek om die staking van sodanige misdryf.

DEEL XI

ALGEMEEN

BETALING VIR DIENSTE

46. (1) Behoudens die bepalings van artikel 50, is die eienaars of okkupeerders van grond of persele, of beide sodanige eienaars en okkupeerders gesamentlik en afsonderlik, of die eienaar van 'n voertuig, na gelang van die geval, vir of in verband met :

(a) die bywoning van die Diens soos versoek of vir enige gelewer dienste; en / of

(b) die gebruik van mannekrag, toerusting en materiaal; en / of

(c) die verbruik van materiale

betaal aan die Beheerowerheid die vaste heffings vir die bywoning van die Diensbelange van die voorgeskrewe tariewe wat die Munisipaliteit van tyd tot tyd bepaal.

(2) Ondanks die bepalings van subartikel (1), kan die brandweerhoof die totale koste soos bedoel in subartikel (1) of enige gedeelte daarvan beoordeel, op voorwaarde dat sodanige gedeelte nie minder as negentig persent van die totale bedrag van die heffings wat betaalbaar sou wees; met dien verstande verder dat by die beoordeling van sodanige heffings of 'n gedeelte daarvan, behalwe ander faktore, behoorlik rekening gehou moet word met:

(a) die feit dat die aldus vasgestelde bedrag in ooreenstemming moet wees met die gelewer diens;

(b) die manier, plek en oorsprong van brand of ander noodsituasies;

(c) die verlies wat deur die brand of 'n ander noodsituasie veroorsaak kan word aan die persoon wat die koste moet betaal, indien die diens nie gelewer is nie.

VRYSTELLING VAN BETALING VAN KOSTE:

47. (1) Ondanks die bepalings van Deel X, kan die brandweerhoof iemand vrystel van betaalbare koste:

(a) waar te goeder trou 'n vals alarm gemaak is;

(b) waar die diens gelewer is as gevolg van 'n burgerlike rumoer, oproer of natuurramp;

(c) waar die diens gelewer is in die belang van openbare veiligheid;

(d) waar die brandweerhoof van mening is dat die diens van 'n suiwer menslike aard was en slegs gelewer is om 'n lewe te red;

(e) deur die eienaar van 'n voertuig as hy of sy bewys lewer tot bevrediging van die hoofbrand

Beampte dat so 'n voertuig gesteel is en dat dit nie teruggevind is op die tydstip waarop die diens ten opsigte daarvan gelewer is nie;

(f) deur enige persoon, met inbegrip van die Staat, met wie die munisipaliteit ooreenkomstig Artikel 12 van die Wet ooreengekom het, waardeur die diens van die Diens aan sodanige persoon beskikbaar gestel word teen betaling soos bepaal in sodanige ooreenkoms.

DEEL XII

ALGEMEEN

WERKING VAN HIERDIE VERORDENINGE MET BETREKKING TOT ANDER WETTE

48. Die bepalings van hierdie verordeninge is 'n aanvulling op en vervang nie enige ander wet wat nie strydig is of strydig is met hierdie verordeninge nie.

HERROEPING EN WYSIGING

49. Die volgende verordeninge word hiermee herroep:

(1) Die brandweerdieneregulasies afgekondig onder administrateurskennisgewing nr. 210 van 1970, soos gewysig, word hiermee herroep.

(2) Die regulasies met betrekking tot petroleum, vlambare vloeistof en ander stowwe afgekondig kragtens administrateurskennisgewing nr 222 van 1972, soos gewysig, word hiermee herroep.

Enige verordeninge rakende brandbestrydingsdienste wat deur die Raad of enige munisipaliteit wat nou 'n deel van die stad uitmaak, aangeneem word, word herroep vanaf die datum van bekendmaking van hierdie verordening.

Die verordeninge op brandweerdienste van die Mangaung Metropolitaanse Munisipaliteit, soos afgekondig in die kennisgewing van plaaslike regering nr. 60 van Oktober 2013, word hiermee gewysig

KORT TITEL EN AANVANG

50. Hierdie verordeninge word die verordeninge van Mangaung, brandweerdienste genoem, en die wysigings tree in werking op die datum van bekendmaking daarvan in die Provinsiale Staatskoerant.

DEEL XIII

BYLAE

BYLAE A: AMPTELIKE DOKUMENTE

A. ALGEMEEN

Die brandweerhoof moet alle amptelike dokumente in verband met hierdie verordeninge ontwerp en opstel in ooreenstemming met die heersende beleid, en die dokumente moet voldoen aan die spesifieke behoeftes en vereistes van die Diens en die Raad, maar mag nie afbreuk doen aan die voorskrifte en bepalinge van hierdie verordeninge.

B. AANSOEKVORMS

Na ontvangs van 'n aansoek ingevolge hierdie verordening en bewys van betaling van die voorgeskrewe gelde, wat van tyd tot tyd deur die Raad bepaal word, sal die brandweerhoof die toepaslike aansoekvorms aan die aansoeker beskikbaar stel. Die volgende aansoekvorms is verkrygbaar by die munisipaliteit se brandbestrydingsdienste:

AANSOEKVORM

AFDELING

1 Aansoek om sertifikaat van geskiktheid: openbare byeenkoms in die openbare gebou / tydelike struktuur 17 (1)

2 Aansoek: Sertifikaat van registrasie: Gevaarlike goedere 21 (1)

3 Aansoek om goedkeuring van planne - wysigings aan perseel 33 (1)

4 Aansoek: Vervoerpermit 38 (1)

5 Aansoek: Bespuitingspermit 41 (1)

C. GOEDKEURING EN SERTIFIKATE

1.) Na die evaluering van volledige aansoekvorms wat ingevolge hierdie verordening ingedien is, sal die brandweerhoof, indien hy tevrede is dat die betrokke aansoek aan die vereistes van hierdie verordening voldoen, sy of haar goedkeuring of aanbeveling vir goedkeuring verleen ten opsigte daarvan. Die volgende sertifikate en permitte kan verleen word:

SERTIFIKAAT / GOEDKEURING

AFDELING

1 Sertifikaat van fiksheid: openbare byeenkoms in die publiek Gebou / tydelike struktuur 17 (3)

2 Registrasiesertifikaat 21 (1)

3 Goedkeuring of aanbeveling vir goedkeuring van planne 33

4 Vervoerpermit 38 (1)

5 Smitpermit 41 (3)

2.) As die brandweerhoof nie tevrede is dat die aansoek ontvang word aan hierdie verordening voldoen nie, of oortuig is dat die goedkeuring van so 'n aansoek waarskynlik of in werklikheid gevaarlik vir lewens of eiendom is, sal hy weier om sy goedkeuring of aanbeveling vir goedkeuring ten opsigte daarvan en gee skriftelike redes vir sodanige weiering, indien die aansoeker daartoe versoek.

3.) Enige goedkeuring wat deur die brandweerhoof ingevolge hierdie verordeninge verleen word ten opsigte van enige aansoek bedoel in paragraaf B, verval na die verstryking van 'n tydperk van twaalf maande vanaf die datum waarop dit toegestaan is, tensy die Brandweerhoof het die genoemde tydperk verleng nadat hy 'n skriftelike versoek om sodanige verlenging van die betrokke aansoeker ontvang het.

(4) 'n Aansoeker word slegs 14 werksdae (naweke en openbare vakansiedae uitgesluit) toegestaan om enige regstellings aan te bring wat deur die brandweerhoof of 'n lid aan hom aangedui kan word, sonder enige bykomende koste, maar indien die genoemde tydperk van 14 dae oorskry word, moet die voorgeskrewe fooi weer betaal word voordat enige permit of sertifikaat uitgereik word.

BYLAE B: NODE-EVAKUERINGSPLANNE

A. ALGEMEEN

1. Enige noodontruimingsplan moet ten minste die volgende inligting bevat onder die opskrifte hieronder. Alle noodontruimingsplanne moet ten minste een keer per jaar bygewerk word, of alternatiewelik, wanneer die sleutelpersoneellid waarna in die plan verwys word, die werk van die werkgewer verlaat.

2. Alle noodontruimingsplanne moet ten minste jaarliks geboor word, en al die personeellede moet daaraan deelneem. Die werkgewer moet ook toesien dat al die betrokke vakrigtings minstens 21 kalenderdae voor die voorgestelde datum van die oefening, skriftelik in kennis gestel word van 'n noodontruimingsplan

3. Alle personeellede van 'n werkgewer moet bewus wees van die noodontruimingsplan van die werkgewer. Wanneer 'n noodontruimingsplan opgedateer word, moet die aangewese persoon verantwoordelik wees om alle ou planne wat die noodbestuurslede in besit het te versamel en te vernietig om verwarring oor die geldigheid en akkuraatheid van die noodontruimingsplan uit te skakel.

B. IMPLEMENTERING VAN NODE-EVAKUERINGSPLANNE

1. Die noodontruimingsplan moet opgestel word, sodat enige sensitiewe inligting wat in die dokument mag voorkom, maklik verwyder kan word om dit beskikbaar te stel vir spesifieke persone in die noodbestuursplan.

2. HANTERING EN INRIGTING VAN DIE INSTALLASIE IN DIE NOOD-EVAKUERINGSPLAN

(1) DIE NOOD-EVAKUERINGSPLAN IN SY HELE GEHEEL

(a) Die hele noodontruimingsplan moet aan elke lid van die noodbestuursplan beskikbaar gestel word.

(b) 'n Aantal eksemplare moet in 'n kluis in die beheerkamer gebêre word.

(2) NOODTELEFOONNOMMERS EN BOMDREIGVRAELYS

Telefoonnommers vir noodgevallen moet beskikbaar wees by alle telefone op die perseel en die bomdreigingsvraelys moet by alle aangewese telefone op die perseel beskikbaar wees.

(3) PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN NOODPERSONEEL

Alle betrokke personeellede moet skriftelik in kennis gestel word van hul spesifieke pligte en verantwoordelikhede in hierdie verband

(4) AKSIEPLANNE EN NOODAKSIES

Aksieplanne moet beskikbaar wees vir alle personeellede om te verseker dat elke personeellid presies weet wat om in 'n noodgeval te doen.

(5) PLANNE VAN DIE UITLEG VAN PERSELE EN ONTSNAPPINGSROETES

Planne vir die uitleg van die perseel en ontsnaproetes moet permanent aangebring word by alle uitgange en strategiese punte op die perseel.

3. OPLEIDING VAN PERSONEELLEDE

Aangewese personeellede moet die volgende opgelei word:

(1) Noodhulp en / of brandbestryding

(2) Noodhulp

(3) Noodontruimingsprosedures

(4) Noodbestuurstegnieke

(Oefeninge van die noodontruimingsplan is 'n uitstekende opleidingsprogram en bied die geleentheid om die plan te verbeter.)

C. DIE INHOUD VAN 'N NOOD-EVAKUERINGSPLAN

Enige noodontruimingsplan moet die volgende bevat:

(1) Noodtelefoonnommers;

(2) Die volgende algemene inligting:

(a) Die adres van die betrokke perseel

(b) Die aard van die aktiwiteite op die perseel

- (c) Die aantal personeellede wat te eniger tyd op die perseel aanwesig is
- (d) 'n Aanduiding of daar 'n beheerkamer op die perseel is al dan nie
- (e) 'n Aanduiding of daar 'n alarmstelsel op die perseel is al dan nie
- (f) Besonderhede van kontakpersone
- (3) 'n Gebiedstudie met die volgende inligting:
 - (a) Geskiedenis van voorvalle op die betrokke perseel
 - (b) Belangrike kenmerke / bakens met betrekking tot die ligging van die perseel
 - (c) Sleutelinligting van aangrensende persele
 - (4) Besonderhede rakende sosio-ekonomiese of ander bedreigings en die potensiële impak van hierdie bedreigings op persele
- (5) Besonderhede oor die volgende toerusting is op die perseel beskikbaar:
 - (a) Toerusting in die beheerkamer
 - (b) Brandbestrydingstoerusting en noodhulp toerusting regdeur die perseel
 - (c) Enige ander toerusting
- (6) Die volgende inligting oor mannekrag:
 - (a) Noodbestuur
 - (b) Kontinuiteitsbeamptes
 - (c) Brandspanne
 - (d) Noodhulpspanne
- (7) Die pligte en verantwoordelikhede van lede van die noodspan
- (8) Aksieplanne en noodprosedures
- (9) Planne van die geboue en topografiese kaarte van die perseel
- (10) 'n Noodplanregister met die volgende inligting:
 - (a) Opedateerde register van noodontruimingsplan
 - (b) Boorregister vir noodontruimingsplan
- (11) 'n Vraelys vir bomdreigemente

BYLAE C

Veiligheidsblad vir materiaalveiligheid

1. Materiaalveiligheidsblad

- i. 'N Houer van nie minder nie as 300 x 400 mm moet voorsien word om alle MSDS te bevat

ii. Materiële veiligheidsdata moet verskaf word vir elke individuele chemiese stof wanneer sodanige stof op die betrokke perseel gevind word en buite die vrygestelde hoeveelhede val, soos beskryf in SABS 0228,

iii. Sodanige MSDS bevat nie minder inligting as getoon op NOSA-vorm 2.17.05.01 "Gevaarlik

BYLAE D

Kassie vir noodontruimingsplan

1. Kassie vir noodontruimingsplan

i. 'n houer van nie minder nie as 300 x 400 mm moet voorsien word om al EEP's te bevat

ii. Sodanige houer moet 'n sluitapparaat hê wat tot bevrediging van die brandweerhoof sal wees

iii. Sodanige houer moet oranje geverf wees en met swart hoofletters van nie minder nie as 150 x 15 mm gemerk wees en moet 'EEP' lees.